平成29年度　箱田配水場末端水　水質検査結果一覧表

検査項目（水道法水質基準）	採取月日			4月12日	5月10日	6月7日	7月12日	8月9日	9月6日	10月11日	11月8日	12月6日	1月10日	2月7日	3月7日
	気温	(℃)	-----	16.0	16.5	18.0	28.5	29.5	21.0	19.0	15.5	7.0	11.0	5.0	7.0
	水温	(℃)	-----	13.0	17.5	20.0	24.0	24.5	23.5	21.0	17.0	14.0	9.0	7.0	9.0
	残留塩素濃度	(mg/l)	0.1以上	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.55	0.5	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4
1	一般細菌	(ml)	100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	MPN/100ml	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	(mg/l)	0.003以下				0.0003未満								
4	水銀及びその化合物	(mg/l)	0.0005以下				0.00005未満								
5	セレン及びその化合物	(mg/l)	0.01以下				0.001未満								
6	鉛及びその化合物	(mg/l)	0.01以下				0.001								
7	ヒ素及びその化合物	(mg/l)	0.01以下				0.001未満								
8	六価クロム化合物	(mg/l)	0.05以下				0.005未満								
9	亜硝酸態窒素	(mg/l)	0.04以下	0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満		
10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	(mg/l)	0.01以下	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/l)	10以下				0.7								
12	フッ素及びその化合物	(mg/l)	0.8以下				0.08未満								
13	ホウ素及びその化合物	(mg/l)	1以下				0.1未満								
14	四塩化炭素	(mg/l)	0.002以下				0.0002未満								
15	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	(mg/l)	0.05以下				0.005未満								
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)	0.04以下				0.002未満								
17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	(mg/l)	0.02以下				0.001未満								
18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)	0.01以下				0.001未満								
19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)	0.01以下				0.001未満								
20	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	(mg/l)	0.01以下				0.001未満								
21	塩素酸	(mg/l)	0.6以下	0.06			0.16			0.14			0.08		
22	ｸﾛﾛ酢酸	(mg/l)	0.02以下	0.001未満			0.001			0.001未満			0.001未満		
23	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	(mg/l)	0.06以下	0.006			0.013			0.023			0.005		
24	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	(mg/l)	0.03以下	0.001未満			0.002			0.001未満			0.001未満		
25	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	(mg/l)	0.1以下	0.002			0.005			0.006			0.002		
26	臭素酸	(mg/l)	0.01以下	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
27	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	(mg/l)	0.1以下	0.01			0.03			0.04			0.01		
28	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	(mg/l)	0.03以下	0.001			0.002			0.001未満			0.001		
29	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	(mg/l)	0.03以下	0.004			0.009			0.01			0.003		
30	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	(mg/l)	0.09以下	0.001未満			0.001未満			0.001			0.001未満		
31	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	(mg/l)	0.08以下	0.001未満			0.004			0.011			0.003		
32	亜鉛及びその化合物	(mg/l)	1以下				0.05未満								
33	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	(mg/l)	0.2以下				0.07								
34	鉄及びその化合物	(mg/l)	0.3以下				0.03未満								
35	銅及びその化合物	(mg/l)	1以下				0.05未満								
36	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	(mg/l)	200以下				9.8								
37	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	(mg/l)	0.05以下				0.005未満								
38	塩化物イオン	(mg/l)	200以下	14.6	16.9	15.2	12.9	14.4	12.7	13.5	12.9	11.9	12.8	15.7	13.5
39	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	(mg/l)	300以下				62								
40	蒸発残留物	(mg/l)	500以下	105			114			120			119		
41	陰ｲｵﾝ界面活性剤	(mg/l)	0.2以下				0.02未満								
42	ジェオスミン	(mg/l)	0.00001以下			0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満						
43	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	(mg/l)	0.00001以下			0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満						
44	非ｲｵﾝ界面活性剤	(mg/l)	0.02以下	0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満		
45	フェノール類	(mg/l)	0.005以下				0.0005未満								
46	有機物(TOCの量)	(mg/l)	3以下	0.5	0.8	0.9	0.8	0.7	0.6	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.6
47	pH値		5.8以上8.6以下	7.3	7.3	7.4	7.4	7.5	7.5	7.4	7.2	7.4	7.1	7.0	7.4
48	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	(度)	5以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.6	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度	(度)	2以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
総合判定			-----	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

平成29年度　宍戸浄水場原水・末端水　水質検査結果一覧表

	検査項目（水道法水質基準）		採取月日	原水				末端蛇口											
				5月10日	8月9日	11月8日	2月7日	4月12日	5月10日	6月7日	7月12日	8月9日	9月6日	10月11日	11月8日	12月6日	1月10日	2月7日	3月7日
	気温	(℃)	-----	16.0	27.0	14.0	11.0	20.0	17.0	20.0	26.0	27.5	21.0	19.0	14.5	4.0	7.0	12.0	5.0
	水温	(℃)	-----	16.0	18.0	16.0	15.0	15.0	18.0	22.0	21.0	25.0	21.0	22.0	18.0	14.5	10.5	10.0	12.0
	残留塩素濃度	(mg/l)	0.1以上					0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5
1	一般細菌	(ml)	100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	MPN/100ml	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	(mg/l)	0.003以下			0.0003未満			0.0003未満										
4	水銀及びその化合物	(mg/l)	0.0005以下			0.00005未満			0.00005未満										
5	セレン及びその化合物	(mg/l)	0.01以下			0.001未満			0.001未満										
6	鉛及びその化合物	(mg/l)	0.01以下			0.001未満			0.001未満										
7	ヒ素及びその化合物	(mg/l)	0.01以下			0.002			0.001			0.002			0.002			0.002	
8	六価クロム化合物	(mg/l)	0.05以下			0.005未満			0.005未満										
9	亜硝酸態窒素	(mg/l)	0.04以下			0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満	
10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	(mg/l)	0.01以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/l)	10以下			2.0			2.4			2.3			2.0			2.0	
12	フッ素及びその化合物	(mg/l)	0.8以下			0.08未満			0.08未満										
13	ホウ素及びその化合物	(mg/l)	1以下			0.1未満			0.1未満										
14	四塩化炭素	(mg/l)	0.002以下			0.0002未満			0.0002未満										
15	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	(mg/l)	0.05以下			0.005未満			0.005未満										
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)	0.04以下			0.002未満			0.002未満										
17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	(mg/l)	0.02以下			0.001未満			0.001未満										
18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)	0.01以下			0.001未満			0.001未満										
19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)	0.01以下			0.005			0.002			0.002			0.003			0.004	
20	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	(mg/l)	0.01以下			0.001未満			0.001未満										
21	塩素酸	(mg/l)	0.6以下						0.05未満			0.07			0.14			0.05未満	
22	ｸﾛﾛ酢酸	(mg/l)	0.02以下						0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
23	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	(mg/l)	0.06以下						0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
24	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	(mg/l)	0.03以下						0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
25	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	(mg/l)	0.1以下						0.003			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
26	臭素酸	(mg/l)	0.01以下						0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
27	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	(mg/l)	0.1以下						0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満	
28	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	(mg/l)	0.03以下						0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
29	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	(mg/l)	0.03以下						0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
30	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	(mg/l)	0.09以下						0.004			0.001			0.001			0.001	
31	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	(mg/l)	0.08以下						0.001未満			0.003			0.001未満			0.009	
32	亜鉛及びその化合物	(mg/l)	1以下			0.05未満			0.05未満										
33	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	(mg/l)	0.2以下			0.02未満			0.02未満										
34	鉄及びその化合物	(mg/l)	0.3以下			0.03未満			0.03未満										
35	銅及びその化合物	(mg/l)	1以下			0.05未満			0.05未満										
36	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	(mg/l)	200以下			15.4			15.9										
37	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	(mg/l)	0.05以下			0.011			0.005未満										
38	塩化物イオン	(mg/l)	200以下			13.6		13.6	13.9	13.6	13.5	13.6	13.7	13.5	13.6	13.1	13.6	13.5	13.5
39	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	(mg/l)	300以下			74			68			63			69			64	
40	蒸発残留物	(mg/l)	500以下			145			137			143			137			147	
41	陰ｲｵﾝ界面活性剤	(mg/l)	0.2以下			0.02未満			0.02未満										
42	ジェオスミン	(mg/l)	0.00001以下			0.000001未満			0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満							
43	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	(mg/l)	0.00001以下			0.000001未満			0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満							
44	非ｲｵﾝ界面活性剤	(mg/l)	0.02以下			0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満	
45	フェノール類	(mg/l)	0.005以下			0.0005未満			0.0005未満										
46	有機物(TOCの量)	(mg/l)	3以下			0.3未満		1.2	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	1.4	0.3未満
47	pH値		5.8以上8.6以下			7.3		7.5	7.8	7.8	7.5	7.6	7.5	7.7	7.6	7.7	7.4	7.4	7.6
48	味		異常でないこと					異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気		異常でないこと			異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	(度)	5以下			0.5		0.9	0.5	0.9	0.7	0.7	0.5未満	1.0	0.5未満	0.5	0.5未満	0.6	0.5未満
50	濁度	(度)	2以下			0.1未満		0.1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
総合判定			-----					○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

平成29年度　南友部配水池末端水　水質検査結果一覧表

検査項目（水道法水質基準）	採取月日			4月12日	5月10日	6月7日	7月12日	8月9日	9月6日	10月11日	11月8日	12月6日	1月10日	2月7日	3月7日
	気温	(℃)	-----	16.0	17.0	18.0	28.5	27.5	21.0	19.0	15.5	5.0	5.5	7.0	5.0
	水温	(℃)	-----	13.0	16.5	19.0	23.0	25.0	23.5	22.0	18.0	13.0	10.0	9.0	10.0
	残留塩素濃度	(mg/l)	0.1以上	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4
1	一般細菌	(ml)	100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	MPN/100ml	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	(mg/l)	0.003以下		0.0003未満										
4	水銀及びその化合物	(mg/l)	0.0005以下		0.00005未満										
5	セレン及びその化合物	(mg/l)	0.01以下		0.001未満										
6	鉛及びその化合物	(mg/l)	0.01以下		0.001未満										
7	ヒ素及びその化合物	(mg/l)	0.01以下		0.001未満										
8	六価クロム化合物	(mg/l)	0.05以下		0.005未満										
9	亜硝酸態窒素	(mg/l)	0.04以下		0.004未満										
10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	(mg/l)	0.01以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/l)	10以下		1.2			0.6			1.4			1.0	
12	フッ素及びその化合物	(mg/l)	0.8以下		0.08未満										
13	ホウ素及びその化合物	(mg/l)	1以下		0.1未満										
14	四塩化炭素	(mg/l)	0.002以下		0.0002未満										
15	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	(mg/l)	0.05以下		0.005未満										
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ　ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)	0.04以下		0.002未満										
17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	(mg/l)	0.02以下		0.001未満										
18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)	0.01以下		0.001未満										
19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)	0.01以下		0.001未満										
20	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	(mg/l)	0.01以下		0.001未満										
21	塩素酸	(mg/l)	0.6以下		0.1			0.14			0.1			0.08	
22	ｸﾛﾛ酢酸	(mg/l)	0.02以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
23	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	(mg/l)	0.06以下		0.009			0.019			0.007			0.006	
24	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	(mg/l)	0.03以下		0.001			0.002			0.001未満			0.001未満	
25	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	(mg/l)	0.1以下		0.005			0.006			0.002			0.003	
26	臭素酸	(mg/l)	0.01以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
27	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	(mg/l)	0.1以下		0.02			0.04			0.01			0.02	
28	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	(mg/l)	0.03以下		0.001未満			0.002			0.001未満			0.002	
29	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	(mg/l)	0.03以下		0.007			0.009			0.004			0.005	
30	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	(mg/l)	0.09以下		0.001			0.001			0.001未満			0.001未満	
31	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	(mg/l)	0.08以下		0.002			0.001未満			0.002			0.003	
32	亜鉛及びその化合物	(mg/l)	1以下		0.05未満										
33	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	(mg/l)	0.2以下		0.02										
34	鉄及びその化合物	(mg/l)	0.3以下		0.03未満										
35	銅及びその化合物	(mg/l)	1以下		0.05未満										
36	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	(mg/l)	200以下		10.9										
37	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	(mg/l)	0.05以下		0.005未満										
38	塩化物イオン	(mg/l)	200以下	14.0	17.6	15.2	12.7	14.1	12.9	14.1	12.9	12.4	12.6	17.4	13.9
39	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	(mg/l)	300以下		65										
40	蒸発残留物	(mg/l)	500以下		118			117			110			120	
41	陰ｲｵﾝ界面活性剤	(mg/l)	0.2以下		0.02未満										
42	ジェオスミン	(mg/l)	0.00001以下		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満							
43	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	(mg/l)	0.00001以下		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満							
44	非ｲｵﾝ界面活性剤	(mg/l)	0.02以下		0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満	
45	フェノール類	(mg/l)	0.005以下		0.0005未満										
46	有機物(TOCの量)	(mg/l)	3以下	0.4	0.8	2.1	0.8	0.9	0.6	0.6	0.4	0.4	0.5	0.6	0.5
47	pH値		5.8以上8.6以下	7.5	7.5	7.6	7.6	7.9	7.9	7.6	7.6	7.6	7.3	7.3	7.4
48	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	(度)	5以下	0.5未満	0.5未満	0.5	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度	(度)	2以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
総合判定			-----	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

平成29年度　南友部低区配水池末端水　水質検査結果一覧表

検査項目（水道法水質基準）	採取月日			4月12日	5月10日	6月7日	7月12日	8月9日	9月6日	10月11日	11月8日	12月6日	1月10日	2月7日	3月7日
	気温	(℃)	-----	18.0	16.0	18.0	26.5	28.0	21.0	19.0	15.0	5.0	10.0	8.0	5.0
	水温	(℃)	-----	14.0	21.0	24.0	25.5	27.0	24.0	23.0	18.0	14.5	7.0	8.0	11.0
	残留塩素濃度	(mg/l)	0.1以上	0.4	0.4	0.5	0.5	0.55	0.5	0.5	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4
1	一般細菌	(ml)	100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	MPN/100ml	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	(mg/l)	0.003以下		0.0003未満										
4	水銀及びその化合物	(mg/l)	0.0005以下		0.00005未満										
5	セレン及びその化合物	(mg/l)	0.01以下		0.001未満										
6	鉛及びその化合物	(mg/l)	0.01以下		0.001未満										
7	ヒ素及びその化合物	(mg/l)	0.01以下		0.001未満										
8	六価クロム化合物	(mg/l)	0.05以下		0.005未満										
9	亜硝酸態窒素	(mg/l)	0.04以下		0.004未満			0.004未満						0.004未満	
10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	(mg/l)	0.01以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/l)	10以下		1.2						1.4				
12	フッ素及びその化合物	(mg/l)	0.8以下		0.08未満										
13	ホウ素及びその化合物	(mg/l)	1以下		0.1未満										
14	四塩化炭素	(mg/l)	0.002以下		0.0002未満										
15	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	(mg/l)	0.05以下		0.005未満										
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ　ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)	0.04以下		0.002未満										
17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	(mg/l)	0.02以下		0.001未満										
18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)	0.01以下		0.001未満										
19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)	0.01以下		0.001未満										
20	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	(mg/l)	0.01以下		0.001未満										
21	塩素酸	(mg/l)	0.6以下		0.1			0.14			0.09			0.08	
22	ｸﾛﾛ酢酸	(mg/l)	0.02以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
23	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	(mg/l)	0.06以下		0.007			0.014			0.007			0.005	
24	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	(mg/l)	0.03以下		0.002			0.002			0.001未満			0.001未満	
25	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	(mg/l)	0.1以下		0.004			0.008			0.002			0.002	
26	臭素酸	(mg/l)	0.01以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
27	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	(mg/l)	0.1以下		0.02			0.04			0.01			0.01	
28	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	(mg/l)	0.03以下		0.001			0.001			0.001未満			0.002	
29	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	(mg/l)	0.03以下		0.006			0.01			0.004			0.004	
30	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	(mg/l)	0.09以下		0.001			0.003			0.001未満			0.001未満	
31	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	(mg/l)	0.08以下		0.001未満			0.001			0.003			0.003	
32	亜鉛及びその化合物	(mg/l)	1以下		0.05未満										
33	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	(mg/l)	0.2以下		0.02										
34	鉄及びその化合物	(mg/l)	0.3以下		0.03未満										
35	銅及びその化合物	(mg/l)	1以下		0.05未満										
36	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	(mg/l)	200以下		11.3										
37	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	(mg/l)	0.05以下		0.005未満										
38	塩化物イオン	(mg/l)	200以下	14.0	17.3	15.2	12.9	14.4	12.8	13.8	13.0	12.4	12.7	16.8	14.1
39	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	(mg/l)	300以下		66										
40	蒸発残留物	(mg/l)	500以下		116			119			112			107	
41	陰ｲｵﾝ界面活性剤	(mg/l)	0.2以下		0.02未満										
42	ジェオスミン	(mg/l)	0.00001以下		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満							
43	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	(mg/l)	0.00001以下		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満							
44	非ｲｵﾝ界面活性剤	(mg/l)	0.02以下		0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満	
45	フェノール類	(mg/l)	0.005以下		0.0005未満										
46	有機物(TOCの量)	(mg/l)	3以下	0.4	0.8	0.8	0.8	0.7	0.6	0.6	0.4	0.4	0.4	0.6	0.5
47	pH値		5.8以上8.6以下	7.6	7.6	7.6	7.7	7.8	7.7	7.6	7.5	7.5	7.4	7.3	7.4
48	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	(度)	5以下	0.5未満	0.5未満	0.5	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度	(度)	2以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
総合判定			-----	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

平成29年度　吉岡浄水場原水・末端水　水質検査結果一覧表

	検査項目（水道法水質基準）		採取月日	原水				末端蛇口											
				6月7日	9月6日	12月6日	3月7日	4月12日	5月10日	6月7日	7月12日	8月9日	9月6日	10月11日	11月8日	12月6日	1月10日	2月7日	3月7日
	気温	(℃)	-----	22.0	21.0	7.0	5.0	18.0	17.0	18.0	28.5	27.5	20.0	18.0	16.0	9.0	10.0	9.0	10.0
	水温	(℃)	-----	17.0	17.5	16.0	16.0	13.0	16.5	19.0	23.0	24.0	23.0	21.5	17.0	14.5	11.0	9.0	11.0
	残留塩素濃度	(mg/l)	0.1以上					0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.55	0.6	0.6	0.6	0.7	0.6	0.6
1	一般細菌	(ml)	100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	MPN/100ml	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	(mg/l)	0.003以下			0.0003未満				0.0003未満									
4	水銀及びその化合物	(mg/l)	0.0005以下			0.00005未満				0.00005未満									
5	セレン及びその化合物	(mg/l)	0.01以下			0.001未満				0.001未満									
6	鉛及びその化合物	(mg/l)	0.01以下			0.001未満				0.001未満									
7	ヒ素及びその化合物	(mg/l)	0.01以下			0.003				0.003			0.003			0.003			0.002
8	六価クロム化合物	(mg/l)	0.05以下			0.005未満				0.005未満									
9	亜硝酸態窒素	(mg/l)	0.04以下			0.004未満				0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満
10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	(mg/l)	0.01以下			0.001未満				0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/l)	10以下			1.2				0.1未満									
12	フッ素及びその化合物	(mg/l)	0.8以下			0.08未満				0.12									
13	ホウ素及びその化合物	(mg/l)	1以下			0.1未満				0.1未満									
14	四塩化炭素	(mg/l)	0.002以下			0.0002未満				0.0002未満									
15	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	(mg/l)	0.05以下			0.005未満				0.005未満									
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)	0.04以下			0.002未満				0.002未満									
17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	(mg/l)	0.02以下			0.001未満				0.001未満									
18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)	0.01以下			0.001未満				0.001未満									
19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)	0.01以下			0.001未満				0.001未満									
20	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	(mg/l)	0.01以下			0.001未満				0.001未満									
21	塩素酸	(mg/l)	0.6以下							0.05未満			0.17			0.06			0.05未満
22	ｸﾛﾛ酢酸	(mg/l)	0.02以下							0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
23	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	(mg/l)	0.06以下							0.001			0.001			0.001未満			0.001未満
24	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	(mg/l)	0.03以下							0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
25	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	(mg/l)	0.1以下							0.002			0.002			0.002			0.002
26	臭素酸	(mg/l)	0.01以下							0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
27	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	(mg/l)	0.1以下							0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.001未満
28	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	(mg/l)	0.03以下							0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
29	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	(mg/l)	0.03以下							0.002			0.001			0.001			0.001
30	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	(mg/l)	0.09以下							0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
31	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	(mg/l)	0.08以下							0.002			0.001未満			0.001			0.001未満
32	亜鉛及びその化合物	(mg/l)	1以下			0.05未満				0.05未満									
33	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	(mg/l)	0.2以下			0.02				0.02									
34	鉄及びその化合物	(mg/l)	0.3以下			0.04				0.04									
35	銅及びその化合物	(mg/l)	1以下			0.05未満				0.05未満									
36	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	(mg/l)	200以下			38.5				41.2			45.3			40.2			38.9
37	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	(mg/l)	0.05以下			0.012				0.011									
38	塩化物イオン	(mg/l)	200以下			13.0		4.0	4.0	4.0	3.8	4.0	3.9	3.9	3.9	3.9	3.8	3.7	3.8
39	カルシウム、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	(mg/l)	300以下			17				7									
40	蒸発残留物	(mg/l)	500以下			126				123			129			129			134
41	陰ｲｵﾝ界面活性剤	(mg/l)	0.2以下			0.02未満				0.02未満									
42	ジェオスミン	(mg/l)	0.00001以下			0.000001未満				0.000001未満	0.000001	0.000002	0.000002						
43	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	(mg/l)	0.00001以下			0.000001未満				0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満						
44	非ｲｵﾝ界面活性剤	(mg/l)	0.02以下			0.005未満				0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満
45	フェノール類	(mg/l)	0.005以下			0.0005未満				0.0005未満									
46	有機物(TOCの量)	(mg/l)	3以下			0.3未満		0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
47	pH値		5.8以上8.6以下			8.6		8.5	8.6	8.6	8.5	8.6	8.6	8.5	8.6	8.6	8.6	8.5	8.5
48	味		異常でないこと					異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気		異常でないこと			異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	(度)	5以下			1.8		1.3	1.7	2.1	1.9	2.0	1.7	1.9	1.7	1.8	1.7	1.8	1.8
50	濁度	(度)	2以下			0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
総合判定			-----					○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

平成29年度　愛宕配水場末端水　水質検査結果一覧表

検査項目（水道法水質基準）	採取月日			4月12日	5月10日	6月7日	7月12日	8月9日	9月6日	10月11日	11月8日	12月6日	1月10日	2月7日	3月7日
	気温	(℃)	------	20.0	17.0	19.0	28.0	29.5	20.5	18.0	16.0	11.5	9.0	7.0	6.0
	水温	(℃)	------	13.0	17.0	20.0	23.0	25.0	24.0	22.0	18.0	14.0	10.0	9.0	10.0
	残留塩素濃度	(mg/l)	0.1以上	0.6	0.6	0.6	0.6	0.55	0.55	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
1	一般細菌	(ml)	100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	MPN/100ml	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	(mg/l)	0.003以下			0.0003未満									
4	水銀及びその化合物	(mg/l)	0.0005以下			0.00005未満									
5	セレン及びその化合物	(mg/l)	0.01以下			0.001未満									
6	鉛及びその化合物	(mg/l)	0.01以下			0.001未満									
7	ヒ素及びその化合物	(mg/l)	0.01以下			0.003			0.002			0.003			0.002
8	六価クロム化合物	(mg/l)	0.05以下			0.005未満									
9	亜硝酸態窒素	(mg/l)	0.04以下			0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満
10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	(mg/l)	0.01以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/l)	10以下			0.1未満									
12	フッ素及びその化合物	(mg/l)	0.8以下			0.1									
13	ホウ素及びその化合物	(mg/l)	1以下			0.1未満									
14	四塩化炭素	(mg/l)	0.002以下			0.0002未満									
15	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	(mg/l)	0.05以下			0.005未満									
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)	0.04以下			0.002未満									
17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	(mg/l)	0.02以下			0.001未満									
18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)	0.01以下			0.001未満									
19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)	0.01以下			0.001未満									
20	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	(mg/l)	0.01以下			0.001未満									
21	塩素酸	(mg/l)	0.6以下			0.05未満			0.15			0.06			0.05未満
22	ｸﾛﾛ酢酸	(mg/l)	0.02以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
23	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	(mg/l)	0.06以下			0.001			0.003			0.001未満			0.001未満
24	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	(mg/l)	0.03以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
25	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	(mg/l)	0.1以下			0.002			0.003			0.002			0.002
26	臭素酸	(mg/l)	0.01以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
27	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	(mg/l)	0.1以下			0.01未満			0.01			0.01未満			0.01未満
28	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	(mg/l)	0.03以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
29	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	(mg/l)	0.03以下			0.002			0.003			0.001			0.001
30	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	(mg/l)	0.09以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
31	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	(mg/l)	0.08以下			0.001未満			0.013			0.007			0.002
32	亜鉛及びその化合物	(mg/l)	1以下			0.05未満									
33	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	(mg/l)	0.2以下			0.02									
34	鉄及びその化合物	(mg/l)	0.3以下			0.04									
35	銅及びその化合物	(mg/l)	1以下			0.05未満									
36	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	(mg/l)	200以下			40.1									
37	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	(mg/l)	0.05以下			0.011									
38	塩化物イオン	(mg/l)	200以下	4.0	3.9	3.9	3.8	3.9	5.6	4.3	4.1	4.0	3.8	3.7	3.8
39	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	(mg/l)	300以下			8									
40	蒸発残留物	(mg/l)	500以下			120			121			124			132
41	陰ｲｵﾝ界面活性剤	(mg/l)	0.2以下			0.02未満									
42	ジェオスミン	(mg/l)	0.00001以下			0.000001未満	0.000001	0.000002	0.000002						
43	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	(mg/l)	0.00001以下			0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満						
44	非ｲｵﾝ界面活性剤	(mg/l)	0.02以下			0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満
45	フェノール類	(mg/l)	0.005以下			0.0005未満									
46	有機物(TOCの量)	(mg/l)	3以下	1.4	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3
47	pH値		5.8以上8.6以下	8.5	8.6	8.6	8.6	8.6	8.5	8.5	8.5	8.6	8.6	8.6	8.6
48	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	(度)	5以下	1.4	1.7	2.2	2.0	2.1	1.4	1.9	1.8	1.8	1.7	1.8	1.9
51	濁度	(度)	2以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
総合判定			------	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

平成29年度　安居配水池末端水　水質検査結果一覧表

検査項目（水道法水質基準）	採取月日			4月12日	5月10日	6月7日	7月12日	8月9日	9月6日	10月11日	11月8日	12月6日	1月10日	2月7日	3月7日
	気温	(℃)	-----	17.0	17.0	18.0	29.0	28.5	20.0	18.0	15.0	9.0	9.0	9.5	10.0
	水温	(℃)	-----	13.0	18.0	21.0	25.0	25.5	23.5	21.0	16.5	13.0	8.0	8.0	10.0
	残留塩素濃度	(mg/l)	0.1以上	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.4	0.5
1	一般細菌	(ml)	100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	MPN/100ml	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	(mg/l)	0.003以下			0.0003未満									
4	水銀及びその化合物	(mg/l)	0.0005以下			0.00005未満									
5	セレン及びその化合物	(mg/l)	0.01以下			0.001未満									
6	鉛及びその化合物	(mg/l)	0.01以下			0.001未満									
7	ヒ素及びその化合物	(mg/l)	0.01以下			0.001未満									
8	六価クロム化合物	(mg/l)	0.05以下			0.005未満									
9	亜硝酸態窒素	(mg/l)	0.04以下			0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満
10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	(mg/l)	0.01以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/l)	10以下			0.9									
12	フッ素及びその化合物	(mg/l)	0.8以下			0.08未満									
13	ホウ素及びその化合物	(mg/l)	1以下			0.1未満									
14	四塩化炭素	(mg/l)	0.002以下			0.0002未満									
15	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	(mg/l)	0.05以下			0.005未満									
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)	0.04以下			0.002未満									
17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	(mg/l)	0.02以下			0.001未満									
18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)	0.01以下			0.001未満									
19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)	0.01以下			0.001未満									
20	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	(mg/l)	0.01以下			0.001未満									
21	塩素酸	(mg/l)	0.6以下			0.12			0.1			0.06			0.05未満
22	ｸﾛﾛ酢酸	(mg/l)	0.02以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
23	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	(mg/l)	0.06以下			0.011			0.011			0.005			0.006
24	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	(mg/l)	0.03以下			0.002			0.002			0.001未満			0.003
25	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	(mg/l)	0.1以下			0.004			0.004			0.003			0.002
26	臭素酸	(mg/l)	0.01以下			0.001			0.001未満			0.001未満			0.001未満
27	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	(mg/l)	0.1以下			0.02			0.02			0.01			0.01
28	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	(mg/l)	0.03以下			0.004			0.003			0.001			0.004
29	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	(mg/l)	0.03以下			0.007			0.007			0.005			0.005
30	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	(mg/l)	0.09以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
31	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	(mg/l)	0.08以下			0.002			0.014			0.002			0.004
32	亜鉛及びその化合物	(mg/l)	1以下			0.05未満									
33	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	(mg/l)	0.2以下			0.05			0.05			0.03			0.03
34	鉄及びその化合物	(mg/l)	0.3以下			0.03未満									
35	銅及びその化合物	(mg/l)	1以下			0.05未満									
36	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	(mg/l)	200以下			11.6									
37	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	(mg/l)	0.05以下			0.005未満									
38	塩化物イオン	(mg/l)	200以下	16.3	17.7	17.6	14.9	14.9	13.1	13.5	12.3	13.0	14.9	15.3	17.2
39	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	(mg/l)	300以下			6									
40	蒸発残留物	(mg/l)	500以下			129			133			109			113
41	陰ｲｵﾝ界面活性剤	(mg/l)	0.2以下			0.02未満									
42	ジェオスミン	(mg/l)	0.00001以下			0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満						
43	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	(mg/l)	0.00001以下			0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満						
44	非ｲｵﾝ界面活性剤	(mg/l)	0.02以下			0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満
45	フェノール類	(mg/l)	0.005以下			0.0005未満									
46	有機物(TOCの量)	(mg/l)	3以下	0.6	0.7	0.8	0.7	0.6	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.6
47	pH値		5.8以上8.6以下	7.4	7.5	7.5	7.4	7.5	7.6	7.4	7.4	7.5	7.6	7.7	7.5
48	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	(度)	5以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5
51	濁度	(度)	2以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
総合判定			-----	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○