平成30年度　箱田配水場末端水　水質検査結果一覧表

検査項目（水道法水質基準）			採取月日	4月11日	5月9日	6月6日	7月11日	8月8日	9月5日	10月10日	11月7日	12月5日	1月9日	2月6日	3月6日
	気温	(℃)	-----	13.0	11.0	21.0	31.0	23.0	25.0	19.0	15.0	14.0	6.0	8.0	9.0
	水温	(℃)	-----	14.0	17.0	20.0	23.0	26.0	25.0	22.0	18.0	15.0	9.0	9.0	10.0
	残留塩素濃度	(mg/l)	0.1以上	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.60	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
1	一般細菌	(ml)	100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	MPN/100ml	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	(mg/l)	0.003以下				0.0003未満								
4	水銀及びその化合物	(mg/l)	0.0005以下				0.00005未満								
5	セレン及びその化合物	(mg/l)	0.01以下				0.001未満								
6	鉛及びその化合物	(mg/l)	0.01以下				0.001未満								
7	ヒ素及びその化合物	(mg/l)	0.01以下				0.001未満								
8	六価クロム化合物	(mg/l)	0.05以下				0.005未満								
9	亜硝酸態窒素	(mg/l)	0.04以下	0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満		
10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	(mg/l)	0.01以下	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/l)	10以下				0.7								
12	フッ素及びその化合物	(mg/l)	0.8以下				0.08未満								
13	ホウ素及びその化合物	(mg/l)	1以下				0.1未満								
14	四塩化炭素	(mg/l)	0.002以下				0.0002未満								
15	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	(mg/l)	0.05以下				0.005未満								
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)	0.04以下				0.002未満								
17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	(mg/l)	0.02以下				0.001未満								
18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)	0.01以下				0.001未満								
19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)	0.01以下				0.001未満								
20	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	(mg/l)	0.01以下				0.001未満								
21	塩素酸	(mg/l)	0.6以下	0.05			0.15			0.08			0.06		
22	ｸﾛﾛ酢酸	(mg/l)	0.02以下	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
23	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	(mg/l)	0.06以下	0.007			0.018			0.011			0.004		
24	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	(mg/l)	0.03以下	0.001未満			0.001			0.001未満			0.001未満		
25	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	(mg/l)	0.1以下	0.004			0.005			0.003			0.001		
26	臭素酸	(mg/l)	0.01以下	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
27	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	(mg/l)	0.1以下	0.02			0.03			0.02			0.01未満		
28	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	(mg/l)	0.03以下	0.001未満			0.001			0.001未満			0.001未満		
29	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	(mg/l)	0.03以下	0.005			0.009			0.006			0.003		
30	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	(mg/l)	0.09以下	0.002			0.001			0.001未満			0.001未満		
31	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	(mg/l)	0.08以下	0.002			0.001			0.001未満			0.001未満		
32	亜鉛及びその化合物	(mg/l)	1以下				0.05未満								
33	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	(mg/l)	0.2以下				0.03								
34	鉄及びその化合物	(mg/l)	0.3以下				0.03未満								
35	銅及びその化合物	(mg/l)	1以下				0.05未満								
36	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	(mg/l)	200以下				8.6								
37	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	(mg/l)	0.05以下				0.005未満								
38	塩化物イオン	(mg/l)	200以下	13.0	14.0	14.3	12.6	12.8	12.3	11.0	11.9	12.4	14.1	17.3	15.5
39	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	(mg/l)	300以下				56								
40	蒸発残留物	(mg/l)	500以下	103			104			107			136		
41	陰ｲｵﾝ界面活性剤	(mg/l)	0.2以下				0.02未満								
42	ジェオスミン	(mg/l)	0.00001以下			0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満						
43	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	(mg/l)	0.00001以下			0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満						
44	非ｲｵﾝ界面活性剤	(mg/l)	0.02以下	0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満		
45	フェノール類	(mg/l)	0.005以下				0.0005未満								
46	有機物(TOCの量)	(mg/l)	3以下	0.5	0.6	0.9	0.6	0.9	0.6	0.5	0.4	0.4	0.3	0.5	0.4
47	pH値		5.8以上8.6以下	7.5	7.3	7.4	7.3	7.8	7.6	7.7	7.6	7.6	7.4	7.3	7.4
48	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	(度)	5以下	0.5未満	0.5	0.5未満	0.5未満	0.7	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.6	0.5	0.5未満
51	濁度	(度)	2以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
総合判定			-----	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

平成30年度 宍戸浄水場原水・末端水 水質検査結果一覧表

検査項目（水道法水質基準）			採取月日	原水				末端蛇口											
				5月9日	8月8日	11月7日	2月6日	4月11日	5月9日	6月6日	7月11日	8月8日	9月5日	10月10日	11月7日	12月5日	1月9日	2月6日	3月6日
	気温	(℃)	-----	11.0	22.0	14.0	7.0	11.0	11.0	22.5	27.0	23.0	23.0	21.0	18.0	15.0	4.0	7.0	7.0
	水温	(℃)	-----	16.0	18.0	16.0	15.0	16.0	17.0	22.0	22.0	22.0	21.0	20.0	18.0	16.0	11.0	11.0	13.0
	残留塩素濃度	(mg/l)	0.1以上					0.4	0.4	0.4	0.30	0.40	0.40	0.40	0.04	0.40	0.40	0.50	0.50
1	一般細菌	(ml)	100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	MPN/100ml	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	(mg/l)	0.003以下			0.0003未満			0.0003未満										
4	水銀及びその化合物	(mg/l)	0.0005以下			0.00005未満			0.00005未満										
5	セレン及びその化合物	(mg/l)	0.01以下			0.001未満			0.001未満										
6	鉛及びその化合物	(mg/l)	0.01以下			0.001未満			0.002										
7	ヒ素及びその化合物	(mg/l)	0.01以下			0.002			0.002			0.002			0.002			0.002	
8	六価クロム化合物	(mg/l)	0.05以下			0.005未満			0.005未満										
9	亜硝酸態窒素	(mg/l)	0.04以下			0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満	
10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	(mg/l)	0.01以下			0.004			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/l)	10以下			2.0			2.1			1.9			2.0			1.8	
12	フッ素及びその化合物	(mg/l)	0.8以下			0.08未満			0.08未満										
13	ホウ素及びその化合物	(mg/l)	1以下			0.1未満			0.1未満										
14	四塩化炭素	(mg/l)	0.002以下			0.0002未満			0.0002未満										
15	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	(mg/l)	0.05以下			0.005未満			0.005未満										
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)	0.04以下			0.002未満			0.002未満										
17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	(mg/l)	0.02以下			0.001未満			0.001未満										
18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)	0.01以下			0.001未満			0.001未満										
19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)	0.01以下			0.006			0.003			0.005			0.005			0.001未満	
20	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	(mg/l)	0.01以下			0.001未満			0.001未満										
21	塩素酸	(mg/l)	0.6以下						0.05未満			0.15			0.08			0.05未満	
22	ｸﾛﾛ酢酸	(mg/l)	0.02以下						0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
23	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	(mg/l)	0.06以下						0.001未満			0.001			0.001未満			0.001未満	
24	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	(mg/l)	0.03以下						0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
25	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	(mg/l)	0.1以下						0.001			0.001			0.001			0.001	
26	臭素酸	(mg/l)	0.01以下						0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
27	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	(mg/l)	0.1以下						0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満	
28	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	(mg/l)	0.03以下						0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
29	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	(mg/l)	0.03以下						0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
30	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	(mg/l)	0.09以下						0.002			0.002			0.002			0.002	
31	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	(mg/l)	0.08以下						0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001	
32	亜鉛及びその化合物	(mg/l)	1以下			0.05未満			0.05未満										
33	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	(mg/l)	0.2以下			0.03			0.02未満										
34	鉄及びその化合物	(mg/l)	0.3以下			0.06			0.03										
35	銅及びその化合物	(mg/l)	1以下			0.05未満			0.05未満										
36	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	(mg/l)	200以下			16.7			16.0										
37	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	(mg/l)	0.05以下			0.026			0.005未満										
38	塩化物イオン	(mg/l)	200以下			13.5		13.1	13.0	12.9	12.9	12.7	13.2	12.7	13.4	13.5	13.6	13.9	13.6
39	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	(mg/l)	300以下			66			62			66			68			64	
40	蒸発残留物	(mg/l)	500以下			147			141			148			143			151	
41	陰ｲｵﾝ界面活性剤	(mg/l)	0.2以下			0.02未満			0.02未満										
42	ジェオスミン	(mg/l)	0.00001以下			0.000001未満			0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満							
43	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	(mg/l)	0.00001以下			0.000001未満			0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満							
44	非ｲｵﾝ界面活性剤	(mg/l)	0.02以下			0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満	
45	フェノール類	(mg/l)	0.005以下			0.0005未満			0.0005未満										
46	有機物(TOCの量)	(mg/l)	3以下			0.5		0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
47	pH値		5.8以上8.6以下			7.4		7.6	7.6	7.6	7.5	7.5	7.6	7.6	7.6	7.7	7.7	7.6	7.6
48	味		異常でないこと					異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気		異常でないこと			異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	(度)	5以下			1.8		0.5未満	0.8	0.5未満	0.6	1.2	0.7	0.7	0.7	0.8	0.9	1.0	0.7
50	濁度	(度)	2以下			0.3		0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1	0.1
総合判定			-----					○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

平成30年度　南友部配水池末端水　水質検査結果一覧表

検査項目（水道法水質基準）	採取月日			4月11日	5月9日	6月6日	7月11日	8月8日	9月5日	10月10日	11月7日	12月5日	1月9日	2月6日	3月6日
	気温	(℃)	-----	13.0	11.0	21.0	30.0	23.0	26.0	20.0	15.0	14.0	3.0	8.0	8.0
	水温	(℃)	-----	14.0	17.0	20.0	23.0	26.0	26.0	23.0	19.0	16.0	11.0	11.0	11.0
	残留塩素濃度	(mg/l)	0.1以上	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
1	一般細菌	(ml)	100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	MPN/100ml	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	(mg/l)	0.003以下		0.0003未満										
4	水銀及びその化合物	(mg/l)	0.0005以下		0.00005未満										
5	セレン及びその化合物	(mg/l)	0.01以下		0.001未満										
6	鉛及びその化合物	(mg/l)	0.01以下		0.001未満										
7	ヒ素及びその化合物	(mg/l)	0.01以下		0.001未満										
8	六価クロム化合物	(mg/l)	0.05以下		0.005未満										
9	亜硝酸態窒素	(mg/l)	0.04以下		0.004未満										
10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	(mg/l)	0.01以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/l)	10以下		1.0			0.5			0.8			1.0	
12	フッ素及びその化合物	(mg/l)	0.8以下		0.08未満										
13	ホウ素及びその化合物	(mg/l)	1以下		0.1未満										
14	四塩化炭素	(mg/l)	0.002以下		0.0002未満										
15	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	(mg/l)	0.05以下		0.005未満										
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)	0.04以下		0.002未満										
17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	(mg/l)	0.02以下		0.001未満										
18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)	0.01以下		0.001未満										
19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)	0.01以下		0.001未満										
20	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	(mg/l)	0.01以下		0.001未満										
21	塩素酸	(mg/l)	0.6以下		0.11			0.12			0.1			0.07	
22	ｸﾛﾛ酢酸	(mg/l)	0.02以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
23	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	(mg/l)	0.06以下		0.012			0.027			0.008			0.005	
24	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	(mg/l)	0.03以下		0.001			0.003			0.001未満			0.001未満	
25	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	(mg/l)	0.1以下		0.004			0.008			0.004			0.003	
26	臭素酸	(mg/l)	0.01以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
27	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	(mg/l)	0.1以下		0.02			0.05			0.02			0.01	
28	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	(mg/l)	0.03以下		0.001			0.002			0.001未満			0.002	
29	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	(mg/l)	0.03以下		0.008			0.017			0.006			0.004	
30	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	(mg/l)	0.09以下		0.001未満			0.002			0.001			0.001未満	
31	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	(mg/l)	0.08以下		0.001未満			0.002			0.002			0.001未満	
32	亜鉛及びその化合物	(mg/l)	1以下		0.05未満										
33	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	(mg/l)	0.2以下		0.02未満										
34	鉄及びその化合物	(mg/l)	0.3以下		0.03未満										
35	銅及びその化合物	(mg/l)	1以下		0.05未満										
36	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	(mg/l)	200以下		8.5										
37	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	(mg/l)	0.05以下		0.005未満										
38	塩化物イオン	(mg/l)	200以下	12.9	14.0	14.3	12.3	12.7	13.0	11.3	11.9	12.6	14.0	18.1	15.9
39	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	(mg/l)	300以下		54										
40	蒸発残留物	(mg/l)	500以下		111			118			118			128	
41	陰ｲｵﾝ界面活性剤	(mg/l)	0.2以下		0.02未満										
42	ジェオスミン	(mg/l)	0.00001以下		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満							
43	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	(mg/l)	0.00001以下		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満							
44	非ｲｵﾝ界面活性剤	(mg/l)	0.02以下		0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満	
45	フェノール類	(mg/l)	0.005以下		0.0005未満										
46	有機物(TOCの量)	(mg/l)	3以下	0.6	0.6	0.9	0.6	0.8	0.6	0.5	0.4	0.4	0.3	0.5	0.5
47	pH値		5.8以上8.6以下	7.6	7.5	7.7	7.7	7.9	8.0	7.9	7.7	7.7	7.6	7.4	7.5
48	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	(度)	5以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.7	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.6	0.5未満
51	濁度	(度)	2以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
総合判定			-----	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

平成30年度　南友部低区配水池末端水　水質検査結果一覧表

検査項目（水道法水質基準）	採取月日			4月11日	5月9日	6月6日	7月11日	8月8日	9月5日	10月10日	11月7日	12月5日	1月9日	2月6日	3月6日
	気温	(℃)	-----	12.0	11.0	21.0	29.0	23.0	25.0	22.0	18.0	15.0	4.0	7.0	7.0
	水温	(℃)	-----	17.0	18.0	21.5	26.0	27.0	26.0	23.0	18.0	15.0	7.0	16.0	9.0
	残留塩素濃度	(mg/l)	0.1以上	0.5	0.5	0.5	0.4	0.50	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
1	一般細菌	(ml)	100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	MPN/100ml	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	(mg/l)	0.003以下		0.0003未満										
4	水銀及びその化合物	(mg/l)	0.0005以下		0.00005未満										
5	セレン及びその化合物	(mg/l)	0.01以下		0.001未満										
6	鉛及びその化合物	(mg/l)	0.01以下		0.001未満										
7	ヒ素及びその化合物	(mg/l)	0.01以下		0.001未満										
8	六価クロム化合物	(mg/l)	0.05以下		0.005未満										
9	亜硝酸態窒素	(mg/l)	0.04以下		0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満	
10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	(mg/l)	0.01以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/l)	10以下		1.0										
12	フッ素及びその化合物	(mg/l)	0.8以下		0.08未満										
13	ホウ素及びその化合物	(mg/l)	1以下		0.1未満										
14	四塩化炭素	(mg/l)	0.002以下		0.0002未満										
15	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	(mg/l)	0.05以下		0.005未満										
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)	0.04以下		0.002未満										
17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	(mg/l)	0.02以下		0.001未満										
18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)	0.01以下		0.001未満										
19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)	0.01以下		0.001未満										
20	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	(mg/l)	0.01以下		0.001未満										
21	塩素酸	(mg/l)	0.6以下		0.11			0.11			0.1			0.06	
22	ｸﾛﾛ酢酸	(mg/l)	0.02以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
23	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	(mg/l)	0.06以下		0.01			0.02			0.008			0.005	
24	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	(mg/l)	0.03以下		0.001			0.002			0.001			0.001未満	
25	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	(mg/l)	0.1以下		0.003			0.007			0.003			0.002	
26	臭素酸	(mg/l)	0.01以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
27	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	(mg/l)	0.1以下		0.02			0.04			0.02			0.01	
28	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	(mg/l)	0.03以下		0.001			0.001			0.001未満			0.002	
29	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	(mg/l)	0.03以下		0.006			0.013			0.005			0.004	
30	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	(mg/l)	0.09以下		0.001未満			0.001			0.001未満			0.001未満	
31	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	(mg/l)	0.08以下		0.001			0.002			0.002			0.001未満	
32	亜鉛及びその化合物	(mg/l)	1以下		0.05未満										
33	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	(mg/l)	0.2以下		0.02未満										
34	鉄及びその化合物	(mg/l)	0.3以下		0.03未満										
35	銅及びその化合物	(mg/l)	1以下		0.05未満										
36	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	(mg/l)	200以下		8.4										
37	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	(mg/l)	0.05以下		0.005未満										
38	塩化物イオン	(mg/l)	200以下	12.9	14.3	14.4	12.7	12.8	12.6	11.0	12.0	12.5	13.9	16.7	15.9
39	カルシウム、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	(mg/l)	300以下		54										
40	蒸発残留物	(mg/l)	500以下		109			112			111			127	
41	陰イオン界面活性剤	(mg/l)	0.2以下		0.02未満										
42	ジェオスミン	(mg/l)	0.00001以下		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満							
43	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	(mg/l)	0.00001以下		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満							
44	非イオン界面活性剤	(mg/l)	0.02以下		0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満	
45	フェノール類	(mg/l)	0.005以下		0.0005未満										
46	有機物(TOCの量)	(mg/l)	3以下	0.5	0.7	0.8	0.6	0.8	0.6	0.4	0.5	0.4	0.3	0.4	0.5
47	pH値		5.8以上8.6以下	7.5	7.4	7.6	7.6	7.8	7.6	7.6	7.6	7.6	7.5	7.3	7.4
48	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	(度)	5以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.7	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度	(度)	2以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
総合判定			-----	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

平成30年度 吉岡浄水場原水・末端水 水質検査結果一覧表

検査項目（水道法水質基準）			採取月日	原水				末端蛇口											
				6月6日	9月5日	12月5日	3月6日	4月11日	5月9日	6月6日	7月11日	8月8日	9月5日	10月10日	11月7日	12月5日	1月9日	2月6日	3月6日
	気温	(℃)	-----	21.0	24.0	16.0	11.0	13.0	12.0	20.5	30.0	24.0	26.0	20.0	17.0	15.0	6.0	9.0	11.0
	水温	(℃)	-----	18.0	18.0	17.0	17.0	15.0	17.0	19.5	22.0	26.0	25.0	22.0	19.0	17.0	12.0	11.0	12.0
	残留塩素濃度	(mg/l)	0.1以上					0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.50	0.5	0.6	0.6	0.5	0.5	0.6
1	一般細菌	(ml)	100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	MPN/100ml	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	(mg/l)	0.003以下			0.0003未満				0.0003未満									
4	水銀及びその化合物	(mg/l)	0.0005以下			0.00005未満				0.00005未満									
5	セレン及びその化合物	(mg/l)	0.01以下			0.001未満				0.001未満									
6	鉛及びその化合物	(mg/l)	0.01以下			0.001未満				0.001未満									
7	ヒ素及びその化合物	(mg/l)	0.01以下			0.003				0.003			0.003			0.002			0.003
8	六価クロム化合物	(mg/l)	0.05以下			0.005未満				0.005未満									
9	亜硝酸態窒素	(mg/l)	0.04以下			0.004未満				0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満
10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	(mg/l)	0.01以下			0.001未満				0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/l)	10以下			0.1未満				0.1未満									
12	フッ素及びその化合物	(mg/l)	0.8以下			0.08				0.08未満									
13	ホウ素及びその化合物	(mg/l)	1以下			0.1未満				0.1未満									
14	四塩化炭素	(mg/l)	0.002以下			0.0002未満				0.0002未満									
15	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	(mg/l)	0.05以下			0.005未満				0.005未満									
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)	0.04以下			0.002未満				0.002未満									
17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	(mg/l)	0.02以下			0.001未満				0.001未満									
18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)	0.01以下			0.001未満				0.001未満									
19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)	0.01以下			0.001未満				0.001未満									
20	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	(mg/l)	0.01以下			0.001未満				0.001未満									
21	塩素酸	(mg/l)	0.6以下							0.06			0.1			0.07			0.05未満
22	ｸﾛﾛ酢酸	(mg/l)	0.02以下							0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
23	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	(mg/l)	0.06以下							0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
24	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	(mg/l)	0.03以下							0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
25	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	(mg/l)	0.1以下							0.002			0.002			0.002			0.002
26	臭素酸	(mg/l)	0.01以下							0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
27	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	(mg/l)	0.1以下							0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満
28	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	(mg/l)	0.03以下							0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
29	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	(mg/l)	0.03以下							0.002			0.002			0.002			0.001
30	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	(mg/l)	0.09以下							0.001未満			0.001			0.001未満			0.001未満
31	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	(mg/l)	0.08以下							0.001未満			0.005			0.001未満			0.001未満
32	亜鉛及びその化合物	(mg/l)	1以下			0.05未満				0.05未満									
33	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	(mg/l)	0.2以下			0.02				0.02									
34	鉄及びその化合物	(mg/l)	0.3以下			0.04				0.04									
35	銅及びその化合物	(mg/l)	1以下			0.05未満				0.05未満									
36	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	(mg/l)	200以下			40.7				40			39.3			41.4			38.6
37	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	(mg/l)	0.05以下			0.013				0.01									
38	塩化物イオン	(mg/l)	200以下			3.8		3.8	3.8	3.7	3.8	3.6	3.9	3.8	4.0	4.0	3.9	4.0	3.8
39	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	(mg/l)	300以下			8				8									
40	蒸発残留物	(mg/l)	500以下			131				131			143			147			157
41	陰イオン界面活性剤	(mg/l)	0.2以下			0.02未満				0.02未満									
42	ジェオスミン	(mg/l)	0.00001以下			0.000001未満				0.000002	0.000001未満	0.000002	0.000002						
43	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	(mg/l)	0.00001以下			0.000001未満				0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満						
44	非イオン界面活性剤	(mg/l)	0.02以下			0.005未満				0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満
45	フェノール類	(mg/l)	0.005以下			0.0005未満				0.0005未満									
46	有機物(TOCの量)	(mg/l)	3以下			0.3未満		0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
47	pH値		5.8以上8.6以下			8.6		8.5	8.6	8.5	8.6	8.6	8.5	8.5	8.6	8.6	8.5	8.6	8.5
48	味		異常でないこと					異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気		異常でないこと			異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	(度)	5以下			2.1		1.6	2.0	2.1	1.2	2.1	1.7	1.8	1.9	2.0	2.0	2.0	1.8
50	濁度	(度)	2以下			0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
総合判定			-----					○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

平成30年度 愛宕配水場末端水 水質検査結果一覧表

検査項目（水道法水質基準）	採取月日			4月11日	5月9日	6月6日	7月11日	8月8日	9月5日	10月10日	11月7日	12月5日	1月9日	2月6日	3月6日
	気温	(℃)	-----	13.0	11.0	21.0	30.0	23.0	26.0	20.0	15.0	16.0	6.0	9.0	11.0
	水温	(℃)	-----	14.5	18.0	20.0	23.0	26.0	25.0	22.0	19.0	16.0	10.0	10.0	11.0
	残留塩素濃度	(mg/l)	0.1以上	0.5	0.5	0.5	0.4	0.40	0.40	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
1	一般細菌	(ml)	100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	MPN/100ml	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	(mg/l)	0.003以下			0.0003未満									
4	水銀及びその化合物	(mg/l)	0.0005以下			0.00005未満									
5	セレン及びその化合物	(mg/l)	0.01以下			0.001未満									
6	鉛及びその化合物	(mg/l)	0.01以下			0.001未満									
7	ヒ素及びその化合物	(mg/l)	0.01以下			0.002			0.001			0.002			0.002
8	六価クロム化合物	(mg/l)	0.05以下			0.005未満									
9	亜硝酸態窒素	(mg/l)	0.04以下			0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満
10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	(mg/l)	0.01以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/l)	10以下			0.2									
12	フッ素及びその化合物	(mg/l)	0.8以下			0.08未満									
13	ホウ素及びその化合物	(mg/l)	1以下			0.1未満									
14	四塩化炭素	(mg/l)	0.002以下			0.0002未満									
15	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	(mg/l)	0.05以下			0.005未満									
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)	0.04以下			0.002未満									
17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	(mg/l)	0.02以下			0.001未満									
18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)	0.01以下			0.001未満									
19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)	0.01以下			0.001未満									
20	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	(mg/l)	0.01以下			0.001未満									
21	塩素酸	(mg/l)	0.6以下			0.08			0.12			0.08			0.05未満
22	ｸﾛﾛ酢酸	(mg/l)	0.02以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
23	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	(mg/l)	0.06以下			0.005			0.01			0.003			0.002
24	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	(mg/l)	0.03以下			0.001			0.001未満			0.001未満			0.001未満
25	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	(mg/l)	0.1以下			0.003			0.006			0.003			0.002
26	臭素酸	(mg/l)	0.01以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
27	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	(mg/l)	0.1以下			0.01			0.02			0.01			0.01未満
28	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	(mg/l)	0.03以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001
29	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	(mg/l)	0.03以下			0.004			0.008			0.003			0.003
30	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	(mg/l)	0.09以下			0.001			0.001			0.001未満			0.001未満
31	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	(mg/l)	0.08以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
32	亜鉛及びその化合物	(mg/l)	1以下			0.05未満									
33	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	(mg/l)	0.2以下			0.02									
34	鉄及びその化合物	(mg/l)	0.3以下			0.03									
35	銅及びその化合物	(mg/l)	1以下			0.05未満									
36	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	(mg/l)	200以下			30.2									
37	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	(mg/l)	0.05以下			0.006									
38	塩化物イオン	(mg/l)	200以下	3.8	4.0	7.0	3.8	3.7	8.5	7.3	7.0	7.4	7.9	10.5	8.9
39	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	(mg/l)	300以下			21									
40	蒸発残留物	(mg/l)	500以下			133			133			138			125
41	陰イオン界面活性剤	(mg/l)	0.2以下			0.02未満									
42	ジェオスミン	(mg/l)	0.00001以下			0.000001	0.000002	0.000002	0.000001未満						
43	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	(mg/l)	0.00001以下			0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満						
44	非イオン界面活性剤	(mg/l)	0.02以下			0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満
45	フェノール類	(mg/l)	0.005以下			0.0005未満									
46	有機物(TOCの量)	(mg/l)	3以下	0.3未満	0.3未満	0.4	0.3未満	0.3未満	0.4	0.4	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3	0.4
47	pH値		5.8以上8.6以下	8.6	8.6	8.4	8.6	8.6	8.3	8.2	8.3	8.2	8.2	8.2	8.2
48	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	(度)	5以下	1.6	1.9	1.3	1.2	2.4	0.9	1.2	1.4	1.2	1.3	1.3	1.3
51	濁度	(度)	2以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
総合判定			-----	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

平成30年度 安居配水池末端水 水質検査結果一覧表

検査項目（水道法水質基準）	採取月日			4月11日	5月9日	6月6日	7月11日	8月8日	9月5日	10月10日	11月7日	12月5日	1月9日	2月6日	3月6日
	気温	(℃)	-----	13.0	11.0	20.5	31.0	24.0	28.0	19.0	15.0	15.0	7.0	9.0	12.0
	水温	(℃)	-----	15.0	18.0	20.5	25.0	27.0	25.0	22.0	18.0	15.0	9.0	9.0	11.0
	残留塩素濃度	(mg/l)	0.1以上	0.4	0.5	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5
1	一般細菌	(ml)	100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	MPN/100ml	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	(mg/l)	0.003以下			0.0003未満									
4	水銀及びその化合物	(mg/l)	0.0005以下			0.00005未満									
5	セレン及びその化合物	(mg/l)	0.01以下			0.001未満									
6	鉛及びその化合物	(mg/l)	0.01以下			0.001未満									
7	ヒ素及びその化合物	(mg/l)	0.01以下			0.001未満									
8	六価クロム化合物	(mg/l)	0.05以下			0.005未満									
9	亜硝酸態窒素	(mg/l)	0.04以下			0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満
10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	(mg/l)	0.01以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/l)	10以下			0.9									
12	フッ素及びその化合物	(mg/l)	0.8以下			0.08未満									
13	ホウ素及びその化合物	(mg/l)	1以下			0.1未満									
14	四塩化炭素	(mg/l)	0.002以下			0.0002未満									
15	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	(mg/l)	0.05以下			0.005未満									
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)	0.04以下			0.002未満									
17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	(mg/l)	0.02以下			0.001未満									
18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)	0.01以下			0.001未満									
19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)	0.01以下			0.001未満									
20	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	(mg/l)	0.01以下			0.001未満									
21	塩素酸	(mg/l)	0.6以下			0.13			0.14			0.1			0.05未満
22	ｸﾛﾛ酢酸	(mg/l)	0.02以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
23	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	(mg/l)	0.06以下			0.016			0.014			0.006			0.004
24	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	(mg/l)	0.03以下			0.002			0.003			0.001			0.001
25	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	(mg/l)	0.1以下			0.005			0.004			0.004			0.003
26	臭素酸	(mg/l)	0.01以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
27	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	(mg/l)	0.1以下			0.03			0.03			0.02			0.01
28	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	(mg/l)	0.03以下			0.003			0.004			0.001			0.002
29	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	(mg/l)	0.03以下			0.009			0.008			0.005			0.004
30	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	(mg/l)	0.09以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
31	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	(mg/l)	0.08以下			0.001			0.007			0.001			0.001
32	亜鉛及びその化合物	(mg/l)	1以下			0.05未満									
33	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	(mg/l)	0.2以下			0.05			0.04			0.04			0.03
34	鉄及びその化合物	(mg/l)	0.3以下			0.03未満									
35	銅及びその化合物	(mg/l)	1以下			0.05未満									
36	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	(mg/l)	200以下			10.3									
37	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	(mg/l)	0.05以下			0.005未満									
38	塩化物イオン	(mg/l)	200以下	13.4	15.4	14.9	14.7	15.0	14.5	11.2	12.9	14.3	15.3	17.6	17.4
39	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	(mg/l)	300以下			55									
40	蒸発残留物	(mg/l)	500以下			119			112			111			109
41	陰ｲｵﾝ界面活性剤	(mg/l)	0.2以下			0.02未満									
42	ジェオスミン	(mg/l)	0.00001以下			0.000001未満	0.000002	0.000001未満	0.000001未満						
43	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	(mg/l)	0.00001以下			0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満						
44	非ｲｵﾝ界面活性剤	(mg/l)	0.02以下			0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満
45	フェノール類	(mg/l)	0.005以下			0.0005未満									
46	有機物(TOCの量)	(mg/l)	3以下	0.5	0.6	0.8	0.7	0.9	0.5	0.4	0.5	0.4	0.3	0.5	0.5
47	pH値		5.8以上8.6以下	7.6	7.5	7.5	7.4	7.6	7.5	7.6	7.6	7.6	7.5	7.4	7.4
48	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	(度)	5以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.6	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度	(度)	2以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
総合判定			-----	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○