令和2年度　箱田配水場末端水　水質検査結果一覧表

月日			採取	4月9日	5月15日	6月3日	7月8日	8月5日	9月2日	10月7日	11月16日	12月2日	1月6日	2月3日	3月3日
	気温	(℃)	-----	19.0	18.0	25.0	25.0	22.0	28.0	20.5	13.0	7.0	7.0	8.0	10.0
	水温	(℃)	-----	14.0	17.0	19.0	21.0	27.0	27.0	22.0	18.0	15.0	10.0	10.0	11.0
	残留塩素濃度	(mg/l)	0.1以上	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.50	0.4	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5
1	一般細菌	(CFU/ml)	100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	MPN/100ml	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	(mg/l)	0.003以下				0.0003未満								
4	水銀及びその化合物	(mg/l)	0.0005以下				0.00005未満								
5	セレン及びその化合物	(mg/l)	0.01以下				0.001未満								
6	鉛及びその化合物	(mg/l)	0.01以下				0.001未満								
7	ヒ素及びその化合物	(mg/l)	0.01以下				0.001未満								
8	六価クロム化合物	(mg/l)	0.05以下				0.001未満								
9	亜硝酸態窒素	(mg/l)	0.04以下	0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満		
10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	(mg/l)	0.01以下	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/l)	10以下				0.9								
12	フッ素及びその化合物	(mg/l)	0.8以下				0.08未満								
13	ホウ素及びその化合物	(mg/l)	1以下				0.1未満								
14	四塩化炭素	(mg/l)	0.002以下				0.0002未満								
15	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	(mg/l)	0.05以下				0.005未満								
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)	0.04以下				0.002未満								
17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	(mg/l)	0.02以下				0.001未満								
18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)	0.01以下				0.001未満								
19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)	0.01以下				0.001未満								
20	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	(mg/l)	0.01以下				0.001未満								
21	塩素酸	(mg/l)	0.6以下	0.06			0.06			0.14			0.08		
22	ｸﾛﾛ酢酸	(mg/l)	0.02以下	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
23	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	(mg/l)	0.06以下	0.004			0.017			0.013			0.004		
24	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	(mg/l)	0.03以下	0.001未満			0.002			0.001未満			0.001未満		
25	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	(mg/l)	0.1以下	0.002			0.003			0.004			0.002		
26	臭素酸	(mg/l)	0.01以下	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
27	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	(mg/l)	0.1以下	0.01			0.03			0.02			0.01		
28	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	(mg/l)	0.03以下	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
29	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	(mg/l)	0.03以下	0.003			0.008			0.007			0.003		
30	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	(mg/l)	0.09以下	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
31	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	(mg/l)	0.08以下	0.001未満			0.003			0.001未満			0.001未満		
32	亜鉛及びその化合物	(mg/l)	1以下				0.05未満								
33	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	(mg/l)	0.2以下				0.03								
34	鉄及びその化合物	(mg/l)	0.3以下				0.03未満								
35	銅及びその化合物	(mg/l)	1以下				0.05未満								
36	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	(mg/l)	200以下				6.8								
37	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	(mg/l)	0.05以下				0.005未満								
38	塩化物イオン	(mg/l)	200以下	10.9	14.5	12.3	10.2	10.6	12.1	11.3	11.1	11.7	13.4	13.8	15.5
39	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	(mg/l)	300以下				42								
40	蒸発残留物	(mg/l)	500以下	104			94			100			99		
41	陰イオン界面活性剤	(mg/l)	0.2以下				0.02未満								
42	ジェオスミン	(mg/l)	0.00001以下			0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満						
43	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	(mg/l)	0.00001以下			0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満						
44	非イオン界面活性剤	(mg/l)	0.02以下	0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満		
45	フェノール類	(mg/l)	0.005以下				0.0005未満								
46	有機物(TOCの量)	(mg/l)	3以下	0.3未満	0.4	0.7	0.4	0.4	0.6	0.4	0.5	0.4	0.3	0.4	0.3
47	pH値		5.8以上8.6以下	7.5	7.0	7.4	7.2	7.4	7.6	7.5	7.5	7.5	7.4	7.4	7.3
48	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	(度)	5以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度	(度)	2以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
総合判定			-----	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

令和2年度　宍戸浄水場原水・末端水　水質検査結果一覧表

	採取月日		原水	浄水（末端蛇口）											
検査項目（水道法水質基準：浄水のみ）			11月16日	4月9日	5月7日	6月3日	7月8日	8月5日	9月2日	10月7日	11月4日	12月2日	1月6日	2月3日	3月3日
	気温	(℃)	-----	15.0	16.0	17.0	22.0	26.0	21.0	30.0	22.0	17.0	6.0	6.0	8.0	10.0
	水温	(℃)	-----	16.0	14.0	16.0	18.0	19.0	26.0	21.0	18.0	18.0	17.0	15.0	15.0	15.0
	残留塩素濃度	(mg/l)	0.1以上		0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	3.0	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3
1	一般細菌	(CFU/ml)	100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	MPN/100ml	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	(mg/l)	0.003以下	0.0003未満		0.0003未満										
4	水銀及びその化合物	(mg/l)	0.0005以下	0.00005未満		0.00005未満										
5	セレン及びその化合物	(mg/l)	0.01以下	0.001未満		0.001未満										
6	鉛及びその化合物	(mg/l)	0.01以下	0.001未満		0.001未満										
7	ヒ素及びその化合物	(mg/l)	0.01以下	0.002		0.002			0.002			0.001未満			0.002	
8	六価クロム化合物	(mg/l)	0.05以下	0.001未満		0.001未満										
9	亜硝酸態窒素	(mg/l)	0.04以下	0.004未満		0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満	
10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	(mg/l)	0.01以下	0.001未満		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/l)	10以下	2.2		2.3			2.1			2.4			2.4	
12	フッ素及びその化合物	(mg/l)	0.8以下	0.08未満		0.08未満										
13	ホウ素及びその化合物	(mg/l)	1以下	0.1未満		0.1未満										
14	四塩化炭素	(mg/l)	0.002以下	0.0002未満		0.0002未満										
15	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	(mg/l)	0.05以下	0.005未満		0.005未満										
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ　ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)	0.04以下	0.002未満		0.002未満										
17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	(mg/l)	0.02以下	0.001未満		0.001未満										
18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)	0.01以下	0.001未満		0.001未満										
19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)	0.01以下	0.006		0.005			0.005			0.006			0.006	
20	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	(mg/l)	0.01以下	0.001未満		0.001未満										
21	塩素酸	(mg/l)	0.6以下			0.06			0.09			0.12			0.06	
22	ｸﾛﾛ酢酸	(mg/l)	0.02以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
23	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	(mg/l)	0.06以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
24	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	(mg/l)	0.03以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
25	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	(mg/l)	0.1以下			0.001			0.001			0.001			0.001未満	
26	臭素酸	(mg/l)	0.01以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
27	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	(mg/l)	0.1以下			0.01未満			0.01未満			0.001未満			0.001未満	
28	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	(mg/l)	0.03以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
29	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	(mg/l)	0.03以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
30	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	(mg/l)	0.09以下			0.002			0.002			0.002			0.001	
31	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	(mg/l)	0.08以下			0.001未満			0.001			0.001未満			0.001未満	
32	亜鉛及びその化合物	(mg/l)	1以下	0.05未満		0.05未満										
33	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	(mg/l)	0.2以下	0.02未満		0.02未満										
34	鉄及びその化合物	(mg/l)	0.3以下	0.03未満		0.06										
35	銅及びその化合物	(mg/l)	1以下	0.05未満		0.05未満										
36	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	(mg/l)	200以下	15.1		14.7										
37	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	(mg/l)	0.05以下	0.016		0.005未満										
38	塩化物イオン	(mg/l)	200以下	13.6	13.1	13.4	13.1	12.9	13.0	13.4	13.6	13.6	13.4	13.4	13..4	13.4
39	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	(mg/l)	300以下	68.0		70			81			72			72	
40	蒸発残留物	(mg/l)	500以下	146.0		145			162			149			151	
41	陰ｲｵﾝ界面活性剤	(mg/l)	0.2以下	0.02未満		0.02未満										
42	ジェオスミン	(mg/l)	0.00001以下	0.000001未満		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満							
43	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	(mg/l)	0.00001以下	0.000001未満		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満							
44	非ｲｵﾝ界面活性剤	(mg/l)	0.02以下	0.005未満		0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満	
45	フェノール類	(mg/l)	0.005以下	0.0005未満		0.0005未満										
46	有機物(TOCの量)	(mg/l)	3以下	0.3	0.3	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3	0.3未満	0.3	0.3未満	0.3未満	0.3未満
47	pH値		5.8以上8.6以下	7.3	7.5	7.5	7.4	7.4	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.3	7.5
48	味		異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	(度)	5以下	0.5未満	0.5未満	0.7	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
50	濁度	(度)	2以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
総合判定			-----		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

令和2年度　南友部配水池末端水　水質検査結果一覧表

検査項目(水道法水質基準)			採取月日	4月9日	5月7日	6月3日	7月8日	8月5日	9月2日	10月7日	11月4日	12月2日	1月6日	2月3日	3月3日
	気温	(℃)	-----	15.0	19.0	23.0	25.0	28.0	26.0	24.0	15.0	6.0	5.0	9.0	8.0
	水温	(℃)	-----	14.0	16.0	19.0	21.0	22.0	27.0	21.0	19.0	17.0	13.0	11.0	12.0
	残留塩素濃度	(mg/l)	0.1以上	0.4	0.3	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
1	一般細菌	(CFU/ml)	100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	MPN/100ml	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	(mg/l)	0.003以下		0.0003未満										
4	水銀及びその化合物	(mg/l)	0.0005以下		0.00005未満										
5	セレン及びその化合物	(mg/l)	0.01以下		0.001未満										
6	鉛及びその化合物	(mg/l)	0.01以下		0.001未満										
7	ヒ素及びその化合物	(mg/l)	0.01以下		0.002										
8	六価クロム化合物	(mg/l)	0.05以下		0.001未満										
9	亜硝酸態窒素	(mg/l)	0.04以下		0.004未満										
10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	(mg/l)	0.01以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/l)	10以下		1.0			0.8			0.9			0.8	
12	フッ素及びその化合物	(mg/l)	0.8以下		0.08未満										
13	ホウ素及びその化合物	(mg/l)	1以下		0.1未満										
14	四塩化炭素	(mg/l)	0.002以下		0.0002未満										
15	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	(mg/l)	0.05以下		0.005未満										
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)	0.04以下		0.002未満										
17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	(mg/l)	0.02以下		0.001未満										
18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)	0.01以下		0.001未満										
19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)	0.01以下		0.001未満										
20	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	(mg/l)	0.01以下		0.001未満										
21	塩素酸	(mg/l)	0.6以下		0.09			0.14			0.09			0.06	
22	ｸﾛﾛ酢酸	(mg/l)	0.02以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
23	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	(mg/l)	0.06以下		0.007			0.011			0.01			0.004	
24	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	(mg/l)	0.03以下		0.002			0.002			0.001未満			0.001未満	
25	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	(mg/l)	0.1以下		0.004			0.004			0.004			0.002	
26	臭素酸	(mg/l)	0.01以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
27	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	(mg/l)	0.1以下		0.02			0.02			0.02			0.01	
28	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	(mg/l)	0.03以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001	
29	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	(mg/l)	0.03以下		0.006			0.007			0.006			0.003	
30	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	(mg/l)	0.09以下		0.001			0.001			0.001未満			0.001未満	
31	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	(mg/l)	0.08以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
32	亜鉛及びその化合物	(mg/l)	1以下		0.05未満										
33	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	(mg/l)	0.2以下		0.02										
34	鉄及びその化合物	(mg/l)	0.3以下		0.06										
35	銅及びその化合物	(mg/l)	1以下		0.05未満										
36	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	(mg/l)	200以下		8.9										
37	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	(mg/l)	0.05以下		0.005未満										
38	塩化物イオン	(mg/l)	200以下	10.8	14.7	12.1	10.4	10.8	12.1	11.6	11.1	11.8	13.4	14.3	15.0
39	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	(mg/l)	300以下		56										
40	蒸発残留物	(mg/l)	500以下		94			107			121			111	
41	陰イオン界面活性剤	(mg/l)	0.2以下		0.02未満										
42	ジェオスミン	(mg/l)	0.00001以下		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満							
43	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	(mg/l)	0.00001以下		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満							
44	非イオン界面活性剤	(mg/l)	0.02以下		0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満	
45	フェノール類	(mg/l)	0.005以下		0.0005未満										
46	有機物(TOCの量)	(mg/l)	3以下	0.3	0.4	0.8	0.4	0.5	0.6	0.4	0.5	0.4	0.3	0.3	0.3
47	pH値		5.8以上8.6以下	7.6	7.8	7.5	7.5	7.9	7.8	7.8	7.6	7.6	7.5	7.4	7.5
48	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	(度)	5以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度	(度)	2以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
総合判定			-----	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

令和2年度　南友部低区配水池末端水　水質検査結果一覧表

検査項目(水道法水質基準)			採取月日	4月9日	5月7日	6月3日	7月8日	8月5日	9月2日	10月7日	11月4日	12月2日	1月6日	2月3日	3月3日
	気温	(℃)	-----	14.0	17.0	22.0	25.0	28.0	28.0	19.0	16.0	7.0	7.0	9.0	9.0
	水温	(℃)	-----	15.0	19.0	20.0	21.0	24.0	28.0	19.0	18.0	15.0	9.0	9.0	10.0
	残留塩素濃度	(mg/l)	0.1以上	0.5	0.4	0.5	0.5	0.30	0.4	0.5	0.6	0.5	0.4	0.4	0.4
1	一般細菌	(CFU/ml)	100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	MPN/100ml	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	(mg/l)	0.003以下		0.0003未満										
4	水銀及びその化合物	(mg/l)	0.0005以下		0.00005未満										
5	セレン及びその化合物	(mg/l)	0.01以下		0.001未満										
6	鉛及びその化合物	(mg/l)	0.01以下		0.001未満										
7	ヒ素及びその化合物	(mg/l)	0.01以下		0.002										
8	六価クロム化合物	(mg/l)	0.05以下		0.001未満										
9	亜硝酸態窒素	(mg/l)	0.04以下		0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満	
10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	(mg/l)	0.01以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/l)	10以下		1.0										
12	フッ素及びその化合物	(mg/l)	0.8以下		0.08未満										
13	ホウ素及びその化合物	(mg/l)	1以下		0.1未満										
14	四塩化炭素	(mg/l)	0.002以下		0.0002未満										
15	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	(mg/l)	0.05以下		0.005未満										
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ　ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)	0.04以下		0.002未満										
17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	(mg/l)	0.02以下		0.001未満										
18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)	0.01以下		0.001未満										
19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)	0.01以下		0.001未満										
20	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	(mg/l)	0.01以下		0.001未満										
21	塩素酸	(mg/l)	0.6以下		0.09			0.15			0.09			0.06	
22	ｸﾛﾛ酢酸	(mg/l)	0.02以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
23	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	(mg/l)	0.06以下		0.006			0.01			0.009			0.003	
24	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	(mg/l)	0.03以下		0.002			0.002			0.001未満			0.001未満	
25	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	(mg/l)	0.1以下		0.004			0.004			0.003			0.002	
26	臭素酸	(mg/l)	0.01以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
27	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	(mg/l)	0.1以下		0.02			0.02			0.02			0.01未満	
28	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	(mg/l)	0.03以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001	
29	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	(mg/l)	0.03以下		0.005			0.007			0.006			0.003	
30	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	(mg/l)	0.09以下		0.001			0.001			0.001未満			0.001未満	
31	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	(mg/l)	0.08以下		0.001			0.001未満			0.001			0.001未満	
32	亜鉛及びその化合物	(mg/l)	1以下		0.05未満										
33	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	(mg/l)	0.2以下		0.02										
34	鉄及びその化合物	(mg/l)	0.3以下		0.03未満										
35	銅及びその化合物	(mg/l)	1以下		0.05未満										
36	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	(mg/l)	200以下		8.6										
37	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	(mg/l)	0.05以下		0.005未満										
38	塩化物イオン	(mg/l)	200以下	10.9	14.6	12.4	10.4	10.7	12.3	11.5	11.2	11.9	13.4	14.4	14.9
39	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	(mg/l)	300以下		54										
40	蒸発残留物	(mg/l)	500以下		100			103			113			110	
41	陰イオン界面活性剤	(mg/l)	0.2以下		0.02未満										
42	ジェオスミン	(mg/l)	0.00001以下		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満							
43	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	(mg/l)	0.00001以下		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満							
44	非イオン界面活性剤	(mg/l)	0.02以下		0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満	
45	フェノール類	(mg/l)	0.005以下		0.0005未満										
46	有機物(TOCの量)	(mg/l)	3以下	0.3未満	0.4	0.8	0.4	0.4	0.6	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4
47	pH値		5.8以上8.6以下	7.6	7.6	7.6	7.4	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.5	7.4	7.5
48	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	(度)	5以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度	(度)	2以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
総合判定			-----	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

令和2年度　吉岡浄水場原水・末端水　水質検査結果一覧表

	採取月日			原水	浄水（末端蛇口）											
	検査項目（水道法水質基準：浄水のみ）			12月2日	4月9日	5月7日	6月3日	7月8日	8月5日	9月2日	10月7日	11月4日	12月2日	1月6日	2月3日	3月3日
	気温	(℃)	-----	7.0	19.0	20.0	20.0	23.0	28.0	27.0	20.0	18.0	8.0	6.0	9.0	11.0
	水温	(℃)	-----	17.0	14.0	17.0	18.0	22.0	22.0	27.0	23.0	20.0	17.0	13.0	16.0	13.0
	残留塩素濃度	(mg/l)	0.1以上		0.6	0.6	0.4	0.5	0.5	0.40	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5
1	一般細菌	(CFU/ml)	100以下	3	0	0	19（蛇口滅菌不可）	7	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	MPN/100ml	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	(mg/l)	0.003以下	0.0003未満			0.0003未満									
4	水銀及びその化合物	(mg/l)	0.0005以下	0.00005未満			0.00005未満									
5	セレン及びその化合物	(mg/l)	0.01以下	0.001未満			0.001未満									
6	鉛及びその化合物	(mg/l)	0.01以下	0.001未満			0.001未満									
7	ヒ素及びその化合物	(mg/l)	0.01以下	0.002			0.003			0.002			0.003			0.002
8	六価クロム化合物	(mg/l)	0.05以下	0.001未満			0.001未満									
9	亜硝酸態窒素	(mg/l)	0.04以下	0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満
10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	(mg/l)	0.01以下	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/l)	10以下	0.1未満			0.1未満									
12	フッ素及びその化合物	(mg/l)	0.8以下	0.08未満			0.08									
13	ホウ素及びその化合物	(mg/l)	1以下	0.1未満			0.1									
14	四塩化炭素	(mg/l)	0.002以下	0.0002未満			0.0002未満									
15	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	(mg/l)	0.05以下	0.005未満			0.005未満									
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)	0.04以下	0.002未満			0.002未満									
17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	(mg/l)	0.02以下	0.001未満			0.001未満									
18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)	0.01以下	0.001未満			0.001未満									
19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)	0.01以下	0.001未満			0.001未満									
20	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	(mg/l)	0.01以下	0.001未満			0.001未満									
21	塩素酸	(mg/l)	0.6以下				0.07			0.13			0.06			0.05未満
22	ｸﾛﾛ酢酸	(mg/l)	0.02以下				0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
23	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	(mg/l)	0.06以下				0.001未満			0.001			0.001未満			0.001未満
24	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	(mg/l)	0.03以下				0.001			0.001未満			0.002			0.001未満
25	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	(mg/l)	0.1以下				0.002			0.002						
26	臭素酸	(mg/l)	0.01以下				0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
27	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	(mg/l)	0.1以下				0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
28	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	(mg/l)	0.03以下				0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
29	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	(mg/l)	0.03以下				0.001			0.002			0.001			0.001
30	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	(mg/l)	0.09以下				0.001未満			0.001			0.001未満			0.001
31	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	(mg/l)	0.08以下				0.003			0.001			0.001未満			0.003
32	亜鉛及びその化合物	(mg/l)	1以下	0.05未満			0.05未満									
33	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	(mg/l)	0.2以下	0.03			0.03									
34	鉄及びその化合物	(mg/l)	0.3以下	0.04			0.05									
35	銅及びその化合物	(mg/l)	1以下	0.05未満			0.05未満									
36	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	(mg/l)	200以下	38.3			41.8			40.6			40.7			39.6
37	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	(mg/l)	0.05以下	0.013			0.011									
38	塩化物イオン	(mg/l)	200以下	3.8	3.8	3.9	3.9	3.8	3.9	4.0	4.0	4.0	3.9	3.9	3.9	3.9
39	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	(mg/l)	300以下	7.0			8									
40	蒸発残留物	(mg/l)	500以下	126			136			134			124			137
41	陰ｲｵﾝ界面活性剤	(mg/l)	0.2以下	0.02未満			0.02未満									
42	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	(mg/l)	0.00001以下	0.000002			0.000002	0.000002	0.000002	0.000002						
43	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	(mg/l)	0.00001以下	0.000001未満			0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満						
44	非ｲｵﾝ界面活性剤	(mg/l)	0.02以下	0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満
45	フェノール類	(mg/l)	0.005以下	0.0005未満			0.0005未満									
46	有機物(TOCの量)	(mg/l)	3以下	0.3	0.3未満	0.3未満	0.3	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
47	pH値		5.8以上8.6以下	8.6	8.6	8.6	8.5	8.5	8.6	8.6	8.6	8.6	8.6	8.6	8.6	8.6
48	味		異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	(度)	5以下	1.8	1.6	1.7	2.1	1.7	2.2	1.6	1.6	1.5	1.6	1.5	1.4	1.4
50	濁度	(度)	2以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	総合判定		-----		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

令和2年度　愛宕配水場末端水　水質検査結果一覧表

検査項目(水道法水質基準)			採取月日	4月9日	5月7日	6月3日	7月8日	8月5日	9月2日	10月7日	11月4日	12月2日	1月6日	2月3日	3月3日
	気温	(℃)	-----	18.0	19.0	25.0	24.0	27.5	28.0	19.0	21.0	6.0	8.0	10.0	9.0
	水温	(℃)	-----	14.0	17.0	19.0	21.0	22.0	27.0	23.0	19.0	17.0	12.0	11.0	12.0
	残留塩素濃度	(mg/l)	0.1以上	0.5	0.5	0.5	0.4	0.50	0.40	0.4	0.4	0.3	0.5	0.5	0.4
1	一般細菌(原水は嫌気性芽胞菌)	(CFU/ml)	100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	MPN/100ml	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	(mg/l)	0.003以下			0.0003未満									
4	水銀及びその化合物	(mg/l)	0.0005以下			0.00005未満									
5	セレン及びその化合物	(mg/l)	0.01以下			0.001未満									
6	鉛及びその化合物	(mg/l)	0.01以下			0.001未満									
7	ヒ素及びその化合物	(mg/l)	0.01以下			0.002			0.002			0.002			0.002
8	六価クロム化合物	(mg/l)	0.05以下			0.001未満									
9	亜硝酸態窒素	(mg/l)	0.04以下			0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満
10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	(mg/l)	0.01以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/l)	10以下			0.2									
12	フッ素及びその化合物	(mg/l)	0.8以下			0.08未満									
13	ホウ素及びその化合物	(mg/l)	1以下			0.1未満									
14	四塩化炭素	(mg/l)	0.002以下			0.0002未満									
15	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	(mg/l)	0.05以下			0.005未満									
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)	0.04以下			0.002未満									
17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	(mg/l)	0.02以下			0.001未満									
18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)	0.01以下			0.001未満									
19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)	0.01以下			0.001未満									
20	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	(mg/l)	0.01以下			0.001未満									
21	塩素酸	(mg/l)	0.6以下			0.08			0.13			0.07			0.05
22	ｸﾛﾛ酢酸	(mg/l)	0.02以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
23	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	(mg/l)	0.06以下			0.005			0.007			0.003			0.002
24	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	(mg/l)	0.03以下			0.002			0.001			0.001未満			0.001未満
25	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	(mg/l)	0.1以下			0.004			0.004			0.003			0.003
26	臭素酸	(mg/l)	0.01以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
27	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	(mg/l)	0.1以下			0.02			0.002			0.01			0.01未満
28	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	(mg/l)	0.03以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
29	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	(mg/l)	0.03以下			0.005			0.006			0.003			0.002
30	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	(mg/l)	0.09以下			0.001			0.001			0.001			0.001
31	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	(mg/l)	0.08以下			0.001			0.003			0.002			0.001
32	亜鉛及びその化合物	(mg/l)	1以下			0.05未満									
33	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	(mg/l)	0.2以下			0.03									
34	鉄及びその化合物	(mg/l)	0.3以下			0.04									
35	銅及びその化合物	(mg/l)	1以下			0.05未満									
36	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	(mg/l)	200以下			34.9									
37	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	(mg/l)	0.05以下			0.007									
38	塩化物イオン	(mg/l)	200以下	6.9	6.3	5.5	7.2	5.7	7.3	6.8	7.5	7.4	7.6	6.8	7.9
39	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	(mg/l)	300以下			16									
40	蒸発残留物	(mg/l)	500以下			128			112			127			125
41	陰イオン界面活性剤	(mg/l)	0.2以下			0.02未満									
42	ジェオスミン	(mg/l)	0.00001以下			0.00001	0.000001	0.000001	0.000001未満						
43	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	(mg/l)	0.00001以下			0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満						
44	非イオン界面活性剤	(mg/l)	0.02以下			0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満
45	フェノール類	(mg/l)	0.005以下			0.0005未満									
46	有機物(TOCの量)	(mg/l)	3以下	0.3未満	0.3未満	0.3	0.3未満	0.3未満	0.4	0.3未満	0.3未満	0.3	0.3未満	0.3未満	0.3
47	pH値		5.8以上8.6以下	8.3	8.4	8.3	8.2	8.4	8.3	8.4	8.2	8.3	8.3	8.4	8.3
48	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	(度)	5以下	0.8	1.3	1.3	0.9	1.4	1.1	1.1	0.9	1.1	1.0	1.1	1.0
51	濁度	(度)	2以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
総合判定			-----	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

令和2年度　安居配水池末端水　水質検査結果一覧表

検査項目（水道法水質基準）			採取月日	4月9日	5月7日	6月3日	7月8日	8月5日	9月2日	10月7日	11月4日	12月2日	1月6日	2月3日	3月3日
	気温	(℃)	-----	18.0	16.0	23.0	22.0	27.0	28.0	19.0	22.0	8.0	7.0	12.0	8.0
	水温	(℃)	-----	13.0	17.0	19.0	21.0	23.0	27.0	22.0	18.0	15.0	9.0	9.0	11.0
	残留塩素濃度	(mg/l)	0.1以上	0.5	0.4	0.5	0.5	0.4	0.50	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4
1	一般細菌（原水は嫌気性芽胞菌）	(CFU/ml)	100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	MPN/100ml	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	(mg/l)	0.003以下			0.0003未満									
4	水銀及びその化合物	(mg/l)	0.0005以下			0.00005未満									
5	セレン及びその化合物	(mg/l)	0.01以下			0.001未満									
6	鉛及びその化合物	(mg/l)	0.01以下			0.001未満									
7	ヒ素及びその化合物	(mg/l)	0.01以下			0.001未満									
8	六価クロム化合物	(mg/l)	0.05以下			0.001未満									
9	亜硝酸態窒素	(mg/l)	0.04以下			0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満
10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	(mg/l)	0.01以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/l)	10以下			0.9									
12	フッ素及びその化合物	(mg/l)	0.8以下			0.08未満									
13	ホウ素及びその化合物	(mg/l)	1以下			0.1未満									
14	四塩化炭素	(mg/l)	0.002以下			0.0002未満									
15	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	(mg/l)	0.05以下			0.005未満									
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ　ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)	0.04以下			0.002未満									
17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	(mg/l)	0.02以下			0.001未満									
18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)	0.01以下			0.001未満									
19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)	0.01以下			0.001未満									
20	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	(mg/l)	0.01以下			0.001未満									
21	塩素酸	(mg/l)	0.6以下			0.11			0.13			0.07			0.05
22	ｸﾛﾛ酢酸	(mg/l)	0.02以下			0.001未満			0.001			0.001未満			0.001未満
23	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	(mg/l)	0.06以下			0.015			0.018			0.005			0.003
24	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	(mg/l)	0.03以下			0.003			0.005			0.001			0.001
25	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	(mg/l)	0.1以下			0.004			0.006			0.003			0.003
26	臭素酸	(mg/l)	0.01以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
27	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	(mg/l)	0.1以下			0.03			0.04			0.01			0.01
28	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	(mg/l)	0.03以下			0.004			0.004			0.001			0.001
29	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	(mg/l)	0.03以下			0.008			0.01			0.005			0.004
30	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	(mg/l)	0.09以下			0.001未満			0.001			0.001未満			0.001未満
31	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	(mg/l)	0.08以下			0.003			0.005			0.002			0.002
32	亜鉛及びその化合物	(mg/l)	1以下			0.05未満									
33	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	(mg/l)	0.2以下			0.05			0.07			0.05			0.02未満
34	鉄及びその化合物	(mg/l)	0.3以下			0.03未満									
35	銅及びその化合物	(mg/l)	1以下			0.05未満									
36	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	(mg/l)	200以下			9.5									
37	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	(mg/l)	0.05以下			0.005未満									
38	塩化物イオン	(mg/l)	200以下	12.4	14.3	13.6	11.5	11.3	13.3	12.1	12.7	13.6	14.8	16.2	16.4
39	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	(mg/l)	300以下			52									
40	蒸発残留物	(mg/l)	500以下			106			111			116			117
41	陰イオン界面活性剤	(mg/l)	0.2以下			0.02未満									
42	ジェオスミン	(mg/l)	0.00001以下			0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満						
43	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	(mg/l)	0.00001以下			0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満						
44	非イオン界面活性剤	(mg/l)	0.02以下			0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満
45	フェノール類	(mg/l)	0.005以下			0.0005未満									
46	有機物(TOCの量)	(mg/l)	3以下	0.4	0.5	0.6	0.5	0.5	0.6	0.6	0.5	0.4	0.3	0.4	0.4
47	pH値		5.8以上8.6以下	7.5	7.6	7.5	7.5	7.6	7.6	7.6	7.6	7.7	7.6	7.6	7.4
48	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	(度)	5以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度	(度)	2以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
総合判定			-----	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○