

公害防止基準比較表 [国, 環境センター基準, 測定値]

	単 位	国の基準	環境センター 基準	令和元年度		令和2年度		令和3年度		
				R1. 8. 22	R1. 7. 18	R2. 6. 17	R2. 7. 15	R3. 6. 17	R3. 7. 15	
				1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	
測 定 対 象	ばいじん	mg/m ³	150以下	20以下	1未満	3	1未満	1未満	1未満	1未満
	硫黄酸化物	ppm	3,200以下	100以下	71	45	35	29	19	12
	窒素酸化物	ppm	250以下	150以下	72	67	102	79	78	67
	塩化水素	mg/m ³ (ppm換算)	700以下 (430以下)	490以下 (300以下)	179 (110)	168 (103)	133 (82)	127 (78)	261 (160)	72 (44)
	排ガス中の ダイオキシン類	ng-TEQ/m ³	5以下	1以下	0.054	0.0036	0.19	0.032	0.06	0.026

* ppm = 1 / 100万 (10⁻⁶) = 0.000001
 1ng = 1g の 1 / 10億 (10⁻⁹) = 0.000000001
 1ng (ナノグラム) は、1円玉 (約1g) の10億分の1

[土壌環境基準 1,000pg-TEQ/g
 水質環境基準 1pg-TEQ/l
 地下水環境基準 1pg-TEQ/l