令和４年度　諏訪クリーンパーク水質検査結果一覧表（原水槽）

測定回数：12回/年

計量項目	単位	下水道流入水質基準値	涸沼水域の排水基準値	水道水水質基準値	地下水の水質基準値	濃度											
						４ 月	５ 月	６ 月	７ 月	８ 月	９ 月	10月	11月	12月	１ 月	２ 月	３ 月
水素イオン濃度 （水温℃）		5～9(45℃未満)	5.8～8.6	5.8～8.6		9.1(18.5)	8.9(19.0)	9.0(19.7)	8.0(22.4)	7.8(21.0)	8.6(21.2)	8.5(21.1)	8.4(20.0)	8.0(16.3)	8.4(14.2)	7.7(14.6)	7.4(12.9)
生物化学的酸素要求量(BOD)	mg／L	600mg／L以下	160mg／L以下			1	<1	1	<1	1	<1	2	<1	1	<1	1	2
化学的酸素要求量(COD)	mg／L		160mg／L以下			5	6	5	5	3	7	6	6	6	6	4	4
浮遊物質量(SS)	mg／L	600mg／L以下	200mg／L以下			1	1	2	4	6	9	2	2	<1	1	5	7
n－ヘキサン抽出物質(鉱物類)	mg／L	5mg／L以下	5mg／L以下			<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2
n－ヘキサン抽出物質(動植物類)	mg／L	30mg／L以下	30mg／L以下			<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2
窒素含有量	mg／L	240mg／L以下	120mg／L以下			9.1	7.1	5.6	5.1	7.1	8.4	6.6	7.0	11.0	8.7	9.8	12.0
燐含有量	mg／L	32mg／L以下	16mg／L以下			0.03	0.04	0.02	0.03	0.01	0.02	0.05	0.02	0.01	0.01	<0.01	<0.01
鉄及びその化合物(溶解性)	mg／L	10mg／L以下	10mg／L以下	0.3mg／L以下		<0.01	<0.01	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
マンガン及びその化合物(溶解性)	mg／L	10mg／L以下	10mg／L以下	0.05mg／L以下		<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	<0.01	<0.01	<0.01
銅及びその化合物	mg／L	3mg／L以下	3mg／L以下	1mg／L以下		<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
亜鉛及びその化合物	mg／L	2mg／L以下	2mg／L以下	1mg／L以下		<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.02	<0.01	0.02	0.05
クロム及びその化合物	mg／L	2mg／L以下	2mg／L以下			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
ふっ素及びその化合物	mg／L	8mg／L以下	8mg／L以下	0.8mg／L以下	0.8mg／L以下	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.4
フェノール類	mg／L	5mg／L以下	1mg／L以下	0.005mg／L以下		<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
大腸菌群数	個/mL		3000個/mL	検出されないこと		<30	<30	<30	<30	<30	112	<30	<30	<30	<30	<30	1100
カドミウム及びその化合物	mg／L	0.03mg／L以下	0.03mg／L以下	0.003mg／L以下	0.003mg／L以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
シアン化合物	mg／L	1mg／L以下	1mg／L以下	0.01mg／L以下	検出されないこと	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
有機燐化合物	mg／L	1mg／L以下	1mg／L以下			<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
鉛及びその化合物	mg／L	0.1mg／L以下	0.1mg／L以下	0.01mg／L以下	0.01mg／L以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
六価クロム化合物	mg／L	0.5mg／L以下	0.5mg／L以下	0.05mg／L以下	0.05mg／L以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
砒素及びその化合物	mg／L	0.1mg／L以下	0.1mg／L以下	0.01mg／L以下	0.01mg／L以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
水銀及びその他の水銀化合物	mg／L	0.005mg／L以下	0.005mg／L以下	0.0005mg／L以下	0.0005mg／L以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
アルキル水銀化合物	mg／L	検出されないこと	検出されないこと		検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
ポリ塩化ビフェニル	mg／L	0.003mg／L以下	0.003mg／L以下		検出されないこと	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
トリクロロエチレン	mg／L	0.1mg／L以下	0.1mg／L以下	0.01mg／L以下	0.01mg／L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
テトラクロロエチレン	mg／L	0.1mg／L以下	0.1mg／L以下	0.01mg／L以下	0.01mg／L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
1，1，1－トリクロロエタン	mg／L	3mg／L以下	3mg／L以下	0.3mg／L以下	1mg／L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
カルシウムイオン	mg／L			300mg／L以下		1,300	1,300	1,300	1,300	1,200	1,300	1,400	1,400	1,000	1,500	1,100	1,100
ほう素及びその化合物	mg／L		10mg／L以下	1mg／L以下	1mg／L以下	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3

令和４年度　諏訪クリーンパーク水質検査結果一覧表（放流槽）

測定回数：12回/年

計量項目	単位	下水道流入水質基準値	涸沼水域の排水基準値	水道水水質基準値	地下水の水質基準値	濃度											
						４月	５月	６月	７月	８月	９月	10月	11月	12月	１月	２月	３月
水素イオン濃度（水温℃）		5～9(45℃未満)	5.8～8.6	5.8～8.6		7.6(17.6)	7.5(19.2)	7.2(20.6)	7.3(25.4)	7.2(26.9)	7.1(24.6)	7.6(19.3)	7.7(16.6)	7.2(12.5)	7.3(12.8)	7.4(8.3)	7.6(8.5)
生物化学的酸素要求量(BOD)	mg／L	600mg／L以下	160mg／L以下			1	<1	<1	<1	<1	<1	1	<1	1	<1	1.00	1.00
化学的酸素要求量(COD)	mg／L		160mg／L以下			4	4	3	3	3	4	5	4	5	4	5	4
浮遊物質量(SS)	mg／L	600mg／L以下	200mg／L以下			2	1	3	1	1	3	3	1	<1	2	2	6
n－ヘキサン抽出物質(鉱物類)	mg／L	5mg／L以下	5mg／L以下			<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2
n－ヘキサン抽出物質(動植物類)	mg／L	30mg／L以下	30mg／L以下			<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	5	<2	<2
窒素	mg／L	240mg／L以下	120mg／L以下			8.9	7.7	6.3	5.7	6.3	7.8	6.6	6.1	7.8	7.5	8.2	8.6
燐	mg／L	32mg／L以下	16mg／L以下			0.01	0.02	0.01	0.01	<0.01	<0.01	0.04	0.01	<0.01	0.02	0.01	0.01
鉄及びその化合物(溶解性)	mg／L	10mg／L以下	10mg／L以下	0.3mg／L以下		<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	<0.01	0.02
マンガン及びその化合物(溶解性)	mg／L	10mg／L以下	10mg／L以下	0.05mg／L以下		<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
銅及びその化合物	mg／L	3mg／L以下	3mg／L以下	1mg／L以下		<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	<0.01	<0.01	<0.01
亜鉛及びその化合物	mg／L	2mg／L以下	2mg／Lℓ以下	1mg／L以下		<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.02	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
クロム及びその化合物	mg／L	2mg／L以下	2mg／L以下			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
ふっ素及びその化合物	mg／L	8mg／L以下	8mg／L以下	0.8mg／L以下	0.8mg／L以下	0.10	0.10	0.10	0.20	0.20	0.10	0.10	0.10	<0.01	0.10	0.10	0.20
フェノール類	mg／L	5mg／L以下	1mg／L以下	0.005mg／L以下		<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
大腸菌群数	個/mL		3000個/mL	検出されないこと		<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	60
カドミウム及びその化合物	mg／L	0.03mg／L以下	0.03mg／L以下	0.003mg／L以下	0.003mg／L以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
シアン化合物	mg／L	1mg／L以下	1mg／L以下	0.01mg／L以下	検出されないこと	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
有機燐化合物	mg／L	1mg／L以下	1mg／L以下			<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
鉛及びその化合物	mg／L	0.1mg／L以下	0.1mg／L以下	0.01mg／L以下	0.01mg／L以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
六価クロム化合物	mg／L	0.5mg／L以下	0.5mg／L以下	0.05mg／L以下	0.05mg／L以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
砒素及びその化合物	mg／L	0.1mg／L以下	0.1mg／L以下	0.01mg／L以下	0.01mg／L以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
水銀及びその他の水銀化合物	mg／L	0.005mg／L以下	0.005mg／L以下	0.0005mg／L以下	0.0005mg／L以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
アルキル水銀化合物	mg／L	検出されないこと	検出されないこと		検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
ポリ塩化ビフェニル	mg／L	0.003mg／L以下	0.003mg／L以下		検出されないこと	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
トリクロロエチレン	mg／L	0.1mg／L以下	0.1mg／L以下	0.01mg／L以下	0.01mg／L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
テトラクロロエチレン	mg／L	0.1mg／L以下	0.1mg／L以下	0.01mg／L以下	0.01mg／L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
1，1，1－トリクロロエタン	mg／L	3mg／L以下	3mg／L以下	0.3mg／L以下	1mg／L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
カルシウムイオン	mg／L			300mg／L以下		78	86	110	40	52	79	28	34	120	110	78	82
ほう素及びその化合物	mg／L		10mg／L以下	1mg／L以下	1mg／L以下	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2

諏訪クリーンパーク水質検査結果一覧表（松葉沢池）

測定回数：6回/年

計量項目	単位	下水道流入水質基準値	涸沼水域の排水基準値	濃度											
				令和3年度						令和4年度					
				R3.4.22	R3.6.17	R3.8.19	R3.10.13	R3.12.16	R4.2.17	R4.4.21	R4.6.16	R4.8.18	R4.10.27	R4.12.15	R5.2.9
pH（水温℃）	－	5～9（45℃未満）	5.8～8.6	7.6（18.0）	7.4（28.1）	7.0（28.8）	7.2（20.7）	7.3（9.1）	7.3（14.8）	7.6（18.8）	8.0（21.6）	7.8（27.6）	7.5（15.3）	7.4（7.0）	7.4（8.5）
生物化学的酸素要求量（BOD）	mg／L	600mg／L以下	160mg／L以下	3	1	＜1	1	＜1	2	1	1	2	＜1	2	1
化学的酸素要求量（COD）	mg／L		160mg／L以下	4	3	2	3	1	3	4	4	3	3	2	2
浮遊物質量（SS）	mg／L	600mg／L以下	200mg／L以下	5	2	1	4	2	2	5	2	2	＜1	6	2
窒素含有量	mg／L	240mg／L以下	120mg／L以下	0.85	0.79	0.79	0.71	0.95	0.97	1.00	0.92	0.75	0.94	1.2	1.2
燐含有量	mg／L	32mg／L以下	16mg／L以下	0.043	0.019	0.002	0.021	0.01	0.009	0.026	0.078	0.024	0.021	0.017	0.009
大腸菌群数	個／mL		3000個／mL	＜30	58	＜30	130	＜30	＜30	＜30	＜30	92	＜30	＜30	＜30
銅含有量	mg／L	3mg／L以下	3mg／L以下	＜0.01	＜0.01	＜0.01	＜0.01	＜0.01	＜0.01	＜0.01	＜0.01	＜0.01	＜0.01	＜0.01	＜0.01
亜鉛含有量	mg／L	2mg／L以下	2mg／L以下	＜0.01	＜0.01	＜0.01	＜0.01	＜0.01	0.08	0.01	＜0.01	＜0.01	＜0.01	＜0.01	＜0.01
鉛含有量	mg／L	0.1mg／L以下	0.1mg／L以下	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005
クロム含有量	mg／L	2mg／L以下	2mg／L以下	＜0.01	＜0.01	＜0.01	＜0.01	＜0.01	＜0.01	＜0.01	＜0.01	＜0.01	＜0.01	＜0.01	＜0.01
六価クロム化合物	mg／L	0.5mg／L以下	0.5mg／L以下	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005
カドミウム含有量	mg／L	0.1mg／L以下	0.03mg／L以下	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001
シアン化合物	mg／L	1mg／L以下	1mg／L以下	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
ふっ素	mg／L	8mg／L以下	8mg／L以下	＜0.08	＜0.08	＜0.08	＜0.08	＜0.08	＜0.08	＜0.08	＜0.08	＜0.08	＜0.08	＜0.08	＜0.08
砒素	mg／L	0.1mg／L以下	0.1mg／L以下	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001
マンガン（溶解性）含有量	mg／L	10mg／L以下	10mg／L以下	0.02	0.02	0.01	0.02	0.04	0.05	0.05	＜0.001	0.07	＜0.001	0.02	＜0.001
鉄（溶解性）含有量	mg／L	10mg／L以下	10mg／L以下	0.08	0.05	0.06	0.06	0.09	0.14	0.13	0.06	0.12	0.03	0.07	0.03
有機燐含有量	mg／L	1mg／L以下	1mg／L以下	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1
総水銀含有量	mg／L	0.005mg／L以下	0.0005mg／L以下	＜0.00005	＜0.00005	＜0.00005	＜0.00005	＜0.00005	＜0.00005	＜0.00005	＜0.00005	＜0.00005	＜0.00005	＜0.00005	＜0.00005
アルキル水銀	mg／L	検出されないこと	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
PCB（ポリ塩化ビフェニル）	mg／L	0.003mg／L以下	0.003mg／L以下	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出

諏訪クリーンパーク水質検査結果一覧表（周辺地下水）

測定回数：6回/年

計量項目	単位	地下水の水質基準値	濃度											
			令和3年度						令和4年度					
			R3.4.22	R3.6.17	R3.8.19	R3.10.13	R3.12.16	R4.2.17	R4.4.21	R4.6.16	R4.8.18	R4.10.27	R4.12.15	R5.2.9
pH（水温℃）	－		7.7(18.8)	7.4(27.1)	6.9(20.3)	7.4(19.2)	7.3(17.1)	7.1(16.4)	7.2(19.5)	7.7(19.1)	7.3(20.0)	7.5(19.5)	7.5(16.4)	7.4(14.1)
電気伝導率	ms／m		200	240	1100	370	360	270	350	311	220	310	210	220
塩素イオン	mg／L		390	520	2600	830	880	660	820	940	620	990	580	540
過マンガン酸カリウム消費量	mg／L		6.1	3.6	44.0	12.0	7.8	8.6	11.0	8.7	8.2	8.4	5.0	8.9
カドミウム	mg／L	0.003mg／L以下	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001
全シアン	mg／L	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
鉛	mg／L	0.01mg／L以下	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005
六価クロム	mg／L	0.05mg／L以下	＜0.005	＜0.005	0.009	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005
砒素	mg／L	0.01mg／L以下	＜0.001	＜0.001	0.007	0.003	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	0.001
総水銀	mg／L	0.0005mg／L以下	＜0.00005	＜0.00005	＜0.00005	＜0.00005	＜0.00005	＜0.00005	＜0.00005	＜0.00005	＜0.00005	＜0.00005	＜0.00005	＜0.00005
アルキル水銀	mg／L	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
PCB（ポリ塩化ビフェニル）	mg／L	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
ジクロロメタン	mg／L	0.02mg／L以下	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001
四塩化炭素	mg／L	0.002mg／L以下	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002
1，2-ジクロロエタン	mg／L	0.004mg／L以下	＜0.0004	＜0.0004	＜0.0004	＜0.0004	＜0.0004	＜0.0004	＜0.0004	＜0.0004	＜0.0004	＜0.0004	＜0.0004	＜0.0004
1，1-ジクロロエチレン	mg／L	0.02mg／L以下	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001
1，2-ジクロロエチレン	mg／L	0.04mg／L以下	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001
1，1，1-トリクロロエタン	mg／L	1mg／L以下	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001
1，1，2-トリクロロエタン	mg／L	0.006mg／L以下	＜0.0006	＜0.0006	＜0.0006	＜0.0006	＜0.0006	＜0.0006	＜0.0006	＜0.0006	＜0.0006	＜0.0006	＜0.0006	＜0.0006
トリクロロエチレン	mg／L	0.01mg／L以下	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001
テトラクロロエチレン	mg／L	0.01mg／L以下	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001
1，3-ジクロロプロペン	mg／L	0.002mg／L以下	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002
ベンゼン	mg／L	0.01mg／L以下	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001
チウラム	mg／L	0.006mg／L以下	＜0.0006	＜0.0006	＜0.0006	＜0.0006	＜0.0006	＜0.0006	＜0.0006	＜0.0006	＜0.0006	＜0.0006	＜0.0006	＜0.0006
シマジン	mg／L	0.003mg／L以下	＜0.0003	＜0.0003	＜0.0003	0.0003	＜0.0003	＜0.0003	＜0.0003	＜0.0003	＜0.0003	＜0.0003	＜0.0003	＜0.0003
チオベンカルブ	mg／L	0.02mg／L以下	＜0.002	＜0.002	＜0.002	0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002
セレン	mg／L	0.01mg／L以下	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001
カルシウム	mg／L		120	140	700	200	200	160	200	140	140	180	110	130
1,4-ジオキサン	mg／L	0.05mg／L以下	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005
クロロエチレン（塩化ビニルモノマー）	mg／L	0.002mg／L以下	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002

諏訪クリーンパーク水質検査結果一覧表（近隣地下水）

測定回数：2回/年

計量項目	単位	地下水の水質基準地	濃度													
			平成28年度		平成29年度		平成30年度		令和元年度		令和2年度		令和3年度		令和4年度	
			H28.6.16	H28.10.20	H29.8.24	H29.10.19	H30.6.21	H30.10.11	R1.7.18	R1.10.17	R2.7.15	R3.1.29	R3.5.20	R3.12.16	R4.5.19	R4.11.17
pH(水温℃)	－		7.9(19.8)	7.8(20.2)	7.8(24.1)	7.6(13.6)	8.0(19.3)	7.8(20.8)	8.2(21.3)	7.7(17.1)	7.8(21.6)	7.9(7.5)	7.7(17.3)	7.3(6.9)	7.5(16.2)	6.6(12.8)
電気伝導率	ms／m		110	150	150	85	120	140	280	190	73	220	140	72	93	22
塩素イオン	mg／L		110	150	130	62	68	110	210	130	54	140	100	42	52	22
過マンガン酸カリウム消費量	mg／L		73	61	96	57	86	56	300	77	68	64	57	14	44	30
カドミウム	mg／L	0.003mg／L以下	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001
全シアン	mg／L	検出されないこと	＜0.01	＜0.01	＜0.01	＜0.01	＜0.01	＜0.01	＜0.01	＜0.01	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
鉛	mg／L	0.01mg／L以下	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005
六価クロム	mg／L	0.05mg／L以下	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005
砒素	mg／L	0.01mg／L以下	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	0.002	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001
総水銀	mg／L	0.0005mg／L以下	＜0.00005	＜0.00005	＜0.00005	＜0.00005	＜0.00005	＜0.00005	＜0.00005	＜0.00005	＜0.00005	＜0.00005	＜0.00005	＜0.00005	＜0.00005	＜0.00005
アルキル水銀	mg／L	検出されないこと	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
PCB(ポリ塩化ビフェニル)	mg／L	検出されないこと	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
ジクロロメタン	mg／L	0.02mg／L以下	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001
四塩化炭素	mg／L	0.002mg／L以下	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002
1，2-ジクロロエタン	mg／L	0.004mg／L以下	＜0.0004	＜0.0004	＜0.0004	＜0.0004	＜0.0004	＜0.0004	＜0.0004	＜0.0004	＜0.0004	＜0.0004	＜0.0004	＜0.0004	＜0.0004	＜0.0004
1，1-ジクロロエチレン	mg／L	0.1mg／L以下	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001
1，2-ジクロロエチレン	mg／L	0.04mg／L以下	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001
1，1，1-トリクロロエタン	mg／L	1mg／L以下	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001
1，1，2-トリクロロエタン	mg／L	0.006mg／L以下	＜0.0006	＜0.0006	＜0.0006	＜0.0006	＜0.0006	＜0.0006	＜0.0006	＜0.0006	＜0.0006	＜0.0006	＜0.0006	＜0.0006	＜0.0006	＜0.0006
トリクロロエチレン	mg／L	0.01mg／L以下	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001
テトラクロロエチレン	mg／L	0.01mg／L以下	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001
1，3-ジクロロプロペン	mg／L	0.002mg／L以下	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002
ベンゼン	mg／L	0.01mg／L以下	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001
チウラム	mg／L	0.006mg／L以下	＜0.0006	＜0.0006	＜0.0006	＜0.0006	＜0.0006	＜0.0006	＜0.0006	＜0.0006	＜0.0006	＜0.0006	＜0.0006	＜0.0006	＜0.0006	＜0.0006
シマジン	mg／L	0.003mg／L以下	＜0.0003	＜0.0003	＜0.0003	＜0.0003	＜0.0003	＜0.0003	＜0.0003	＜0.0003	＜0.0003	＜0.0003	＜0.0003	＜0.0003	＜0.0003	＜0.0003
チオベンカルブ	mg／L	0.02mg／L以下	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002
セレン	mg／L	0.01mg／L以下	＜0.001	＜0.001	0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001
カルシウム	mg／L		25	27	23	25	25	21	44	42	27	24	39	26	34	11
1，4－ジオキサン	mg／L	0.05mg／L以下	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005
クロロエチレン (塩化ビニルモノマー)	mg／L	0.002mg／L以下	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002