

下水道管路の緊急点検実施について

点検実施日：1月30日(木)

1月28日に埼玉県八潮市において発生した、下水道管の破損に起因すると考えられる道路陥没事故を受け、本市の下水道管路についての緊急点検を実施しました。

1 わらい

市下水道課では、経年劣化が懸念される下水道管路について、これまでテレビカメラによる点検を実施し、点検の結果見つかった破損箇所については、補修や更新工事を実施してきました。

今回、八潮市にて発生した道路陥没事故を受け、改めて緊急点検を実施しました。

2 緊急点検の方法 および 点検の結果

本市の下水道管路の主要幹線である管径500mm以上の下水道管路布設箇所について、道路上(一部マンホール内)で、目視により点検しました。

点検の結果、異常箇所は見つかりませんでした。

3 点検実施者

笠間市上下水道部下水道課担当職員 10名

4 その他

笠間市の公共下水道事業は、平成4年の友部地区の供用開始を皮切りに、順次拡大してきました。このため、一般的に耐用年数が50年とされる下水道管路はないものの、これまで実施した点検で硫化水素による管路の破損箇所が見つかり、補修や更新工事を実施してきました。今後もテレビカメラによる点検を定期的実施し、破損箇所の補修を行うなど、道路陥没事故等が起これぬよう未然防止に努めます。

この件に関するお問い合わせ

笠間市役所 上下水道部 下水道課 担当:野沢

電話番号:0296-77-1101 (内線71-102) ファックス番号:0296-78-0854 e-mail:gesui@city.kasama.lg.jp