

令和 8 年度 箱田配水場末端水 水質検査結果一覧表

検査項目および水道法水质基準			採取日	4月7日	5月12日	6月10日	7月7日	8月4日						
	気温	(℃)	-----		19.2	23.5	19.9	26.2	27.2					
	水温	(℃)	-----		14.5	17.8	20.5	21.5	26.0					
	残留塩素濃度	(mg/l)	0.1以上		0.35	0.45	0.60	0.60	0.55					
1	一般細菌	(/ml)	100以下		0	0	0	0	0					
2	大腸菌		検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性						
3	カドミウム及びその化合物	(mg/l)	0.003以下					0.0003未満						
4	水銀及びその化合物	(mg/l)	0.0005以下					0.00005未満						
5	セレン及びその化合物	(mg/l)	0.01以下					0.001未満						
6	鉛及びその化合物	(mg/l)	0.01以下					0.001未満						
7	ヒ素及びその化合物	(mg/l)	0.01以下					0.001未満						
8	六価クロム化合物	(mg/l)	0.02以下					0.002未満						
9	亜硝酸態窒素	(mg/l)	0.04以下	0.004未満				0.004未満						
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/l)	0.01以下	0.001未満				0.001未満						
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/l)	10以下					0.9						
12	フッ素及びその化合物	(mg/l)	0.8以下					0.06						
13	ホウ素及びその化合物	(mg/l)	1.0以下					0.02未満						
14	四塩化炭素	(mg/l)	0.002以下					0.0001未満						
15	1,4-ジオキサン	(mg/l)	0.05以下					0.005未満						
16	シス-1,2-ジクロロエチレン トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)	0.04以下					0.0001未満						
17	ジクロロメタン	(mg/l)	0.02以下					0.0001未満						
18	テトラクロロエチレン	(mg/l)	0.01以下					0.0001未満						
19	トリクロロエチレン	(mg/l)	0.01以下					0.0001未満						
20	ペルフルオロオクタン酸(PFOA)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	(ng/l)	合算値50以下											
21	ベンゼン	(mg/l)	0.01以下					0.0001未満						
22	塩素酸	(mg/l)	0.6以下	0.05未満				0.08						
23	クロロ酢酸	(mg/l)	0.02以下	0.002未満				0.002未満						
24	クロロホルム	(mg/l)	0.06以下	0.0042				0.015						
25	ジクロロ酢酸	(mg/l)	0.03以下	0.003未満				0.003未満						
26	ジブromクロロメタン	(mg/l)	0.1以下	0.0030				0.0043						
27	臭素酸	(mg/l)	0.01以下	0.001未満				0.001未満						
28	総トリハロメタン	(mg/l)	0.1以下	0.011				0.027						
29	トリクロロ酢酸	(mg/l)	0.03以下	0.003未満				0.003未満						
30	ブromジクロロメタン	(mg/l)	0.03以下	0.0030				0.0070						
31	ブromホルム	(mg/l)	0.09以下	0.0008				0.0007						
32	ホルムアルデヒド	(mg/l)	0.08以下	0.008未満				0.008未満						
33	亜鉛及びその化合物	(mg/l)	1.0以下					0.01未満						
34	アルミニウム及びその化合物	(mg/l)	0.2以下					0.02						
35	鉄及びその化合物	(mg/l)	0.3以下					0.01未満						
36	銅及びその化合物	(mg/l)	1.0以下					0.01未満						
37	ナトリウム及びその化合物	(mg/l)	200以下					8.2						
38	マンガン及びその化合物	(mg/l)	0.05以下					0.005未満						
39	塩化物イオン	(mg/l)	200以下	12.7	13.7	10.9	9.8	11.7						
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/l)	300以下					56						
41	蒸発残留物	(mg/l)	500以下	117				107						
42	陰イオン界面活性剤	(mg/l)	0.2以下					0.02未満						
43	ジェオスミン	(mg/l)	0.00001以下			0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満						
44	2-メチルイソボルネオール	(mg/l)	0.00001以下			0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満						
45	非イオン界面活性剤	(mg/l)	0.02以下	0.005未満				0.005未満						
46	フェノール類	(mg/l)	0.005以下					0.0005未満						
47	有機物(TOCの量)	(mg/l)	3以下	0.4	0.6	0.5	0.6	0.7						
48	pH値		5.8以上8.6以下	7.5	7.4	7.4	7.3	7.6						
49	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
50	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
51	色度	(度)	5以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満						
52	濁度	(度)	2以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満						
総合判定			-----	適合	適合	適合	適合	適合						

令和 8 年度 大戸浄水場原水・末端水 水質検査結果一覧表

検査項目および水道法水質基準（※） （※）基準は浄水のみ。			採取日	原水	浄水（末端蛇口）									
					4月7日	5月12日	6月10日	7月7日	8月4日					
気温	(℃)	-----			17.7	21.6	21.4	25.0	26.9					
水温	(℃)	-----			16.0	17.5	19.0	19.3	21.4					
残留塩素濃度	(mg/l)	0.1以上			0.45	0.30	0.35	0.35	0.35					
1 一般細菌	(/ml)	100以下			0	0	0	0	0					
2 大腸菌		検出されないこと			陰性	陰性	陰性	陰性	陰性					
3 カドミウム及びその化合物	(mg/l)	0.003以下				0.0003未満								
4 水銀及びその化合物	(mg/l)	0.0005以下				0.00005未満								
5 セレン及びその化合物	(mg/l)	0.01以下				0.001未満								
6 鉛及びその化合物	(mg/l)	0.01以下				0.001未満								
7 ヒ素及びその化合物	(mg/l)	0.01以下				0.002			0.002					
8 六価クロム化合物	(mg/l)	0.02以下				0.002未満								
9 亜硝酸態窒素	(mg/l)	0.04以下				0.004未満			0.004未満					
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/l)	0.01以下				0.001未満			0.001未満					
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/l)	10以下				1.5			1.4					
12 フッ素及びその化合物	(mg/l)	0.8以下				0.05								
13 ホウ素及びその化合物	(mg/l)	1.0以下				0.02未満								
14 四塩化炭素	(mg/l)	0.002以下				0.0001未満								
15 1,4-ジオキサン	(mg/l)	0.05以下				0.005未満								
16 シス-1,2-ジクロロエチレン トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)	0.04以下				0.0001未満								
17 ジクロロメタン	(mg/l)	0.02以下				0.0001未満								
18 テトラクロロエチレン	(mg/l)	0.01以下				0.0001未満								
19 トリクロロエチレン	(mg/l)	0.01以下				0.0038			0.0041					
20 ペルフルオロオクタン-8-オール(PFO)及びペルフルオロオクタノール(PFOA)	(ng/l)	合算値50以下				2未満			2未満					
21 ヘンセン	(mg/l)	0.01以下				0.0001未満								
22 塩素酸	(mg/l)	0.6以下				0.05未満			0.07					
23 クロロ酢酸	(mg/l)	0.02以下				0.002未満			0.002未満					
24 クロロホルム	(mg/l)	0.06以下				0.0002			0.0003					
25 ジクロロ酢酸	(mg/l)	0.03以下				0.003未満			0.003未満					
26 ジブromクロロメタン	(mg/l)	0.1以下				0.0013			0.0012					
27 臭素酸	(mg/l)	0.01以下				0.001未満			0.001未満					
28 総トリハロメタン	(mg/l)	0.1以下				0.0041			0.0042					
29 トリクロロ酢酸	(mg/l)	0.03以下				0.003未満			0.003未満					
30 ブロモシクロロメタン	(mg/l)	0.03以下				0.0003			0.0003					
31 ブロモホルム	(mg/l)	0.09以下				0.0023			0.0024					
32 ホルムアルデヒド	(mg/l)	0.08以下				0.008未満			0.008未満					
33 亜鉛及びその化合物	(mg/l)	1.0以下				0.01未満								
34 アルミニウム及びその化合物	(mg/l)	0.2以下				0.02未満								
35 鉄及びその化合物	(mg/l)	0.3以下				0.01未満								
36 銅及びその化合物	(mg/l)	1.0以下				0.01未満								
37 ナトリウム及びその化合物	(mg/l)	200以下				17.9								
38 マンガン及びその化合物	(mg/l)	0.05以下				0.005未満								
39 塩化物イオン	(mg/l)	200以下			14.9	15.3	14.8	14.7	15.2					
40 カルシウム、マグネシウム等（硬度）	(mg/l)	300以下				76			76					
41 蒸発残留物	(mg/l)	500以下				192			198					
42 陰イオン界面活性剤	(mg/l)	0.2以下				0.02未満								
43 ジェオスミン	(mg/l)	0.00001以下				0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満					
44 2-メチルイソボルネオール	(mg/l)	0.00001以下				0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満					
45 非イオン界面活性剤	(mg/l)	0.02以下				0.005未満			0.005未満					
46 フェノール類	(mg/l)	0.005以下				0.0005未満								
47 有機物（TOCの量）	(mg/l)	3以下			0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満					
48 pH値		5.8以上8.6以下			7.6	7.6	7.5	7.6	7.6					
49 味		異常でないこと			異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
50 臭気		異常でないこと			異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
51 色度（度）		5以下			0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満					
52 濁度（度）		2以下			0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満					
総合判定			-----		適合	適合	適合	適合	適合					

令和 8 年度 南友部高配水池末端水 水質検査結果一覧表

採取日			4月7日	5月12日	6月10日	7月7日	8月4日						
検査項目および水道法水質基準													
	気温	(℃)	-----	18.4	22.5	20.0	26.3	25.9					
	水温	(℃)	-----	14.0	17.5	20.0	21.6	26.3					
	残留塩素濃度	(mg/l)	0.1以上	0.35	0.40	0.55	0.50	0.55					
1	一般細菌	(/ml)	100以下	0	0	0	0	0					
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性					
3	カドミウム及びその化合物	(mg/l)	0.003以下		0.0003未満								
4	水銀及びその化合物	(mg/l)	0.0005以下		0.00005未満								
5	セレン及びその化合物	(mg/l)	0.01以下		0.001未満								
6	鉛及びその化合物	(mg/l)	0.01以下		0.001未満								
7	ヒ素及びその化合物	(mg/l)	0.01以下		0.001未満								
8	六価クロム化合物	(mg/l)	0.02以下		0.002未満								
9	亜硝酸態窒素	(mg/l)	0.04以下		0.004未満								
10	シアニ化物イオン及び塩化シアン	(mg/l)	0.01以下		0.001未満			0.001未満					
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/l)	10以下		1.3			0.4					
12	フッ素及びその化合物	(mg/l)	0.8以下		0.07								
13	ホウ素及びその化合物	(mg/l)	1.0以下		0.02未満								
14	四塩化炭素	(mg/l)	0.002以下		0.0001未満								
15	1,4-ジオキサン	(mg/l)	0.05以下		0.005未満								
16	シス-1,2-ジクロロエチレン トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)	0.04以下		0.0001未満								
17	ジクロロメタン	(mg/l)	0.02以下		0.0001未満								
18	テトラクロロエチレン	(mg/l)	0.01以下		0.0001未満								
19	トリクロロエチレン	(mg/l)	0.01以下		0.0001未満								
20	ヘキサフルオロエタン、ヘキサフルオロプロパン(PFO)及びヘキサフルオロオクタン(PFOA)	(ng/l)	合算値50以下										
21	ベンゼン	(mg/l)	0.01以下		0.0001未満								
22	塩素酸	(mg/l)	0.6以下		0.08			0.07					
23	クロロ酢酸	(mg/l)	0.02以下		0.002未満			0.002未満					
24	クロロホルム	(mg/l)	0.06以下		0.0093			0.016					
25	ジクロロ酢酸	(mg/l)	0.03以下		0.003未満			0.003未満					
26	ジクロロメタノール	(mg/l)	0.1以下		0.0047			0.0089					
27	臭素酸	(mg/l)	0.01以下		0.001未満			0.001未満					
28	総トリハロメタン	(mg/l)	0.1以下		0.021			0.037					
29	トリクロロ酢酸	(mg/l)	0.03以下		0.003未満			0.003未満					
30	ブロモジクロロメタン	(mg/l)	0.03以下		0.0058			0.010					
31	ブロモホルム	(mg/l)	0.09以下		0.0011			0.0019					
32	ホルムアルデヒド	(mg/l)	0.08以下		0.008未満			0.008未満					
33	亜鉛及びその化合物	(mg/l)	1.0以下		0.01未満								
34	アルミニウム及びその化合物	(mg/l)	0.2以下		0.02未満								
35	鉄及びその化合物	(mg/l)	0.3以下		0.01未満								
36	銅及びその化合物	(mg/l)	1.0以下		0.01未満								
37	ナトリウム及びその化合物	(mg/l)	200以下		9.4								
38	マンガン及びその化合物	(mg/l)	0.05以下		0.005未満								
39	塩化物イオン	(mg/l)	200以下	12.6	13.6	10.8	9.8	11.6					
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/l)	300以下		63								
41	蒸発残留物	(mg/l)	500以下		132			152					
42	陰イオン界面活性剤	(mg/l)	0.2以下		0.02未満								
43	ジオキソシン	(mg/l)	0.00001以下		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満					
44	2-メチルイソボルネオール	(mg/l)	0.00001以下		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満					
45	非イオン界面活性剤	(mg/l)	0.02以下		0.005未満			0.005未満					
46	フェノール類	(mg/l)	0.005以下		0.0005未満								
47	有機物(TOCの量)	(mg/l)	3以下	0.3	0.6	0.5	0.6	0.7					
48	pH値		5.8以上8.6以下	7.6	7.6	7.6	7.6	7.8					
49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
51	色度	(度)	5以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満					
52	濁度	(度)	2以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満					
総合判定			-----	適合	適合	適合	適合	適合					

令和 8 年度 南友部低区配水池末端水 水質検査結果一覧表

採取日			4月7日	5月12日	6月10日	7月7日	8月4日						
検査項目および水道法水質基準													
	気温	(℃) -----	17.4	24.5	18.8	24.5	26.2						
	水温	(℃) -----	14.5	21.5	20.0	22.0	27.5						
	残留塩素濃度	(mg/l) 0.1以上	0.50	0.45	0.55	0.55	0.55						
1	一般細菌	(/ml) 100以下	0	0	0	0	0						
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性						
3	カドミウム及びその化合物	(mg/l) 0.003以下		0.0003未満									
4	水銀及びその化合物	(mg/l) 0.0005以下		0.00005未満									
5	セレン及びその化合物	(mg/l) 0.01以下		0.001未満									
6	鉛及びその化合物	(mg/l) 0.01以下		0.001未満									
7	ヒ素及びその化合物	(mg/l) 0.01以下		0.001未満									
8	六価クロム化合物	(mg/l) 0.02以下		0.002未満									
9	亜硝酸態窒素	(mg/l) 0.04以下		0.004未満			0.004未満						
10	シアニ化物イオン及び塩化シアン	(mg/l) 0.01以下		0.001未満			0.001未満						
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/l) 10以下		1.2									
12	フッ素及びその化合物	(mg/l) 0.8以下		0.07									
13	ホウ素及びその化合物	(mg/l) 1.0以下		0.02未満									
14	四塩化炭素	(mg/l) 0.002以下		0.0001未満									
15	1,4-ジオキサン	(mg/l) 0.05以下		0.005未満									
16	シス-1,2-ジクロロエチレン トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/l) 0.04以下		0.0001未満									
17	ジクロロメタン	(mg/l) 0.02以下		0.0001未満									
18	テトラクロロエチレン	(mg/l) 0.01以下		0.0001未満									
19	トリクロロエチレン	(mg/l) 0.01以下		0.0001未満									
20	ヘキサフルオロエタン(HFE)及びヘキサフルオロプロピルエーテル(HFPE)	(ng/l) 合算値50以下											
21	ベンゼン	(mg/l) 0.01以下		0.0001未満									
22	塩素酸	(mg/l) 0.6以下		0.08			0.08						
23	クロロ酢酸	(mg/l) 0.02以下		0.002未満			0.002未満						
24	クロロホルム	(mg/l) 0.06以下		0.0083			0.014						
25	ジクロロ酢酸	(mg/l) 0.03以下		0.003未満			0.003未満						
26	ジクロロメタノール	(mg/l) 0.1以下		0.0042			0.0078						
27	臭素酸	(mg/l) 0.01以下		0.001未満			0.001未満						
28	総トリハロメタン	(mg/l) 0.1以下		0.019			0.033						
29	トリクロロ酢酸	(mg/l) 0.03以下		0.003未満			0.003未満						
30	ブロモジクロロメタン	(mg/l) 0.03以下		0.0051			0.0091						
31	ブロモホルム	(mg/l) 0.09以下		0.0010			0.0017						
32	ホルムアルデヒド	(mg/l) 0.08以下		0.008未満			0.008未満						
33	亜鉛及びその化合物	(mg/l) 1.0以下		0.01未満									
34	アルミニウム及びその化合物	(mg/l) 0.2以下		0.02未満									
35	鉄及びその化合物	(mg/l) 0.3以下		0.01未満									
36	銅及びその化合物	(mg/l) 1.0以下		0.01未満									
37	ナトリウム及びその化合物	(mg/l) 200以下		9.5									
38	マンガン及びその化合物	(mg/l) 0.05以下		0.005未満									
39	塩化物イオン	(mg/l) 200以下	13.2	13.5	10.8	9.8	11.8						
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/l) 300以下		62									
41	蒸発残留物	(mg/l) 500以下		128			149						
42	陰イオン界面活性剤	(mg/l) 0.2以下		0.02未満									
43	ジオキサシン	(mg/l) 0.00001以下		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満						
44	2-メチルイソボルネオール	(mg/l) 0.00001以下		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満						
45	非イオン界面活性剤	(mg/l) 0.02以下		0.005未満			0.005未満						
46	フェノール類	(mg/l) 0.005以下		0.0005未満									
47	有機物(TOCの量)	(mg/l) 3以下	0.4	0.6	0.5	0.6	0.7						
48	pH値	5.8以上8.6以下	7.3	7.6	7.6	7.6	7.8						
49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
51	色度	(度) 5以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満						
52	濁度	(度) 2以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満						
総合判定			適合	適合	適合	適合	適合						

令和 8 年度 吉岡浄水場原水・末端水 水質検査結果一覧表

検査項目および水道法水質基準（※） （※）基準は浄水のみ。			採取日	原水	浄水（末端蛇口）									
					4月7日	5月12日	6月10日	7月7日	8月4日					
気温	(℃)	-----			19.2	24.2	20.1	26.3	27.7					
水温	(℃)	-----			15.3	18.4	20.5	21.5	25.4					
残留塩素濃度	(mg/l)	0.1以上			0.45	0.45	0.30	0.40	0.35					
1 一般細菌	(/ ml)	100以下			0	0	0	0	0					
2 大腸菌		検出されないこと			陰性	陰性	陰性	陰性	陰性					
3 カドミウム及びその化合物	(mg/l)	0.003以下					0.0003未満							
4 水銀及びその化合物	(mg/l)	0.0005以下					0.00005未満							
5 セレン及びその化合物	(mg/l)	0.01以下					0.001未満							
6 鉛及びその化合物	(mg/l)	0.01以下					0.001未満							
7 ヒ素及びその化合物	(mg/l)	0.01以下					0.003							
8 六価クロム化合物	(mg/l)	0.02以下					0.002未満							
9 亜硝酸態窒素	(mg/l)	0.04以下					0.004未満							
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/l)	0.01以下					0.001未満							
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/l)	10以下					0.1未満							
12 フッ素及びその化合物	(mg/l)	0.8以下					0.09							
13 ホウ素及びその化合物	(mg/l)	1.0以下					0.05							
14 四塩化炭素	(mg/l)	0.002以下					0.0001未満							
15 1,4-ジ'オキサン	(mg/l)	0.05以下					0.005未満							
16 シス-1,2-ジ'クロロエチレン トランス-1,2-ジ'クロロエチレン	(mg/l)	0.04以下					0.0001未満							
17 ジ'クロロメタン	(mg/l)	0.02以下					0.0001未満							
18 テトラクロロエチレン	(mg/l)	0.01以下					0.0001未満							
19 トリクロロエチレン	(mg/l)	0.01以下					0.0001未満							
20 ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタネン酸(PFOA)	(ng/l)	合算値50以下				2未満			2未満					
21 ベンゼン	(mg/l)	0.01以下					0.0001未満							
22 塩素酸	(mg/l)	0.6以下					0.05未満							
23 クロロ酢酸	(mg/l)	0.02以下					0.002未満							
24 クロロホルム	(mg/l)	0.06以下					0.0007							
25 ジ'クロロ酢酸	(mg/l)	0.03以下					0.003未満							
26 シ'フロモクロロメタン	(mg/l)	0.1以下					0.0019							
27 臭素酸	(mg/l)	0.01以下					0.001未満							
28 総トリ'クロメタン	(mg/l)	0.1以下					0.0046							
29 トリクロロ酢酸	(mg/l)	0.03以下					0.003未満							
30 ブロモシ'クロメタン	(mg/l)	0.03以下					0.0013							
31 ブロモホルム	(mg/l)	0.09以下					0.0007							
32 ホルムアルデヒド`	(mg/l)	0.08以下					0.008未満							
33 亜鉛及びその化合物	(mg/l)	1.0以下					0.01未満							
34 アルミニウム及びその化合物	(mg/l)	0.2以下					0.02未満							
35 鉄及びその化合物	(mg/l)	0.3以下					0.02							
36 銅及びその化合物	(mg/l)	1.0以下					0.01未満							
37 ナトリウム及びその化合物	(mg/l)	200以下					44.8							
38 マンガン及びその化合物	(mg/l)	0.05以下					0.007							
39 塩化物イオン	(mg/l)	200以下			3.9	4.0	3.6	4.0	4.1					
40 カルシウム、マグネシウム等（硬度）	(mg/l)	300以下					3							
41 蒸発残留物	(mg/l)	500以下					174							
42 陰イオン界面活性剤	(mg/l)	0.2以下					0.02未満							
43 ジェオスミン	(mg/l)	0.00001以下					0.000002	0.000002	0.000002					
44 2-メチルイソホルネオール	(mg/l)	0.00001以下					0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満					
45 非イオン界面活性剤	(mg/l)	0.02以下					0.005未満							
46 フェノール類	(mg/l)	0.005以下					0.0005未満							
47 有機物(TOCの量)	(mg/l)	3以下			0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満					
48 pH値		5.8以上8.6以下			8.0	8.1	8.2	8.1	8.1					
49 味		異常でないこと			異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
50 臭気		異常でないこと			異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
51 色度（度）		5以下			1.4	1.5	1.1	1.5	1.4					
52 濁度（度）		2以下			0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満					
総合判定					適合	適合	適合	適合	適合					

令和 8 年度 愛宕配水場末端水 水質検査結果一覧表

検査項目および水道法水質基準			採取日	4月7日	5月12日	6月10日	7月7日	8月4日						
	気温	(℃)	-----	17.8	26.3	19.9	26.4	25.9						
	水温	(℃)	-----	14.5	17.5	20.5	21.5	25.7						
	残留塩素濃度	(mg/l)	0.1以上	0.35	0.40	0.45	0.35	0.25						
1	一般細菌	(/ml)	100以下	0	0	0	0	0						
2	大腸菌	検出されないこと		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性						
3	カドミウム及びその化合物	(mg/l)	0.003以下			0.0003未満								
4	水銀及びその化合物	(mg/l)	0.0005以下			0.00005未満								
5	セレン及びその化合物	(mg/l)	0.01以下			0.001未満								
6	鉛及びその化合物	(mg/l)	0.01以下			0.001未満								
7	ヒ素及びその化合物	(mg/l)	0.01以下			0.001未満								
8	六価クロム化合物	(mg/l)	0.02以下			0.002未満								
9	亜硝酸態窒素	(mg/l)	0.04以下			0.004未満								
10	シアニ化物イオン及び塩化シアン	(mg/l)	0.01以下			0.001未満								
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/l)	10以下			0.9								
12	フッ素及びその化合物	(mg/l)	0.8以下			0.07								
13	ホウ素及びその化合物	(mg/l)	1.0以下			0.02未満								
14	四塩化炭素	(mg/l)	0.002以下			0.0001未満								
15	1,4-ジオキサン	(mg/l)	0.05以下			0.005未満								
16	シス-1,2-ジクロロエチレン トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)	0.04以下			0.0001未満								
17	ジクロロメタン	(mg/l)	0.02以下			0.0001未満								
18	テトラクロロエチレン	(mg/l)	0.01以下			0.0001未満								
19	トリクロロエチレン	(mg/l)	0.01以下			0.0001未満								
20	ヘキサクロロサイクロペンタジエン(PPCS)及びヘキサクロロサイクロペンタジエン(PFOA)	(ng/l)	合算値50以下		2未満			2未満						
21	ベンゼン	(mg/l)	0.01以下			0.0001未満								
22	塩素酸	(mg/l)	0.6以下			0.06								
23	クロロ酢酸	(mg/l)	0.02以下			0.002未満								
24	クロロホルム	(mg/l)	0.06以下			0.0098								
25	ジクロロ酢酸	(mg/l)	0.03以下			0.003未満								
26	ジブロモクロロメタン	(mg/l)	0.1以下			0.0041								
27	臭素酸	(mg/l)	0.01以下			0.001未満								
28	総トリハロメタン	(mg/l)	0.1以下			0.020								
29	トリクロロ酢酸	(mg/l)	0.03以下			0.003未満								
30	ブロモジクロロメタン	(mg/l)	0.03以下			0.0054								
31	ブロモホルム	(mg/l)	0.09以下			0.0008								
32	ホルムアルデヒド	(mg/l)	0.08以下			0.008未満								
33	亜鉛及びその化合物	(mg/l)	1.0以下			0.01未満								
34	アルミニウム及びその化合物	(mg/l)	0.2以下			0.02未満								
35	鉄及びその化合物	(mg/l)	0.3以下			0.01未満								
36	銅及びその化合物	(mg/l)	1.0以下			0.01未満								
37	ナトリウム及びその化合物	(mg/l)	200以下			11.3								
38	マンガン及びその化合物	(mg/l)	0.05以下			0.005未満								
39	塩化物イオン	(mg/l)	200以下	7.4	7.0	10.2	6.3	6.8						
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/l)	300以下			54								
41	蒸発残留物	(mg/l)	500以下			118								
42	陰イオン界面活性剤	(mg/l)	0.2以下			0.02未満								
43	ジェオスミン	(mg/l)	0.00001以下			0.000001未満	0.000001	0.000001						
44	2-メチルイソボルネオール	(mg/l)	0.00001以下			0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満						
45	非イオン界面活性剤	(mg/l)	0.02以下			0.005未満								
46	フェノール類	(mg/l)	0.005以下			0.0005未満								
47	有機物(TOCの量)	(mg/l)	3以下	0.3未満	0.3未満	0.5	0.3	0.3						
48	pH値		5.8以上8.6以下	8.0	8.0	7.5	8.0	8.0						
49	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
50	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
51	色度	(度)	5以下	0.9	0.9	0.5未満	1.0	0.9						
52	濁度	(度)	2以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満						
総合判定			-----	適合	適合	適合	適合	適合						

令和 8 年度 安居配水池末端水 水質検査結果一覧表

検査項目および水道法水質基準			採取日	4月7日	5月12日	6月10日	7月7日	8月4日						
	気温	(℃)	-----	18.7	24.1	19.4	26.2	27.1						
	水温	(℃)	-----	14.0	18.0	20.5	21.9	26.0						
	残留塩素濃度	(mg/l)	0.1以上	0.35	0.35	0.50	0.55	0.50						
1	一般細菌	(/ml)	100以下	0	0	0	0	0						
2	大腸菌		検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性						
3	カドミウム及びその化合物	(mg/l)	0.003以下			0.0003未満								
4	水銀及びその化合物	(mg/l)	0.0005以下			0.00005未満								
5	セレン及びその化合物	(mg/l)	0.01以下			0.001未満								
6	鉛及びその化合物	(mg/l)	0.01以下			0.001未満								
7	ヒ素及びその化合物	(mg/l)	0.01以下			0.001未満								
8	六価クロム化合物	(mg/l)	0.02以下			0.002未満								
9	亜硝酸態窒素	(mg/l)	0.04以下			0.004未満								
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/l)	0.01以下			0.001未満								
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/l)	10以下			1.1								
12	フッ素及びその化合物	(mg/l)	0.8以下			0.06								
13	ホウ素及びその化合物	(mg/l)	1.0以下			0.03								
14	四塩化炭素	(mg/l)	0.002以下			0.0001未満								
15	1,4-ジオキサン	(mg/l)	0.05以下			0.005未満								
16	シス-1,2-ジクロロエチレン トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)	0.04以下			0.0001未満								
17	ジクロロメタン	(mg/l)	0.02以下			0.0001未満								
18	テトラクロロエチレン	(mg/l)	0.01以下			0.0001未満								
19	トリクロロエチレン	(mg/l)	0.01以下			0.0001未満								
20	ヘキサフルオロエタン、五フルオロエタン(PFO)及びヘキサフルオロイソプロパレン(PFOA)	(ng/l)	合算値50以下											
21	ベンゼン	(mg/l)	0.01以下			0.0001未満								
22	塩素酸	(mg/l)	0.6以下			0.07								
23	クロロ酢酸	(mg/l)	0.02以下			0.002未満								
24	クロホルム	(mg/l)	0.06以下			0.0099								
25	ジクロロ酢酸	(mg/l)	0.03以下			0.003								
26	ジブロモクロロメタン	(mg/l)	0.1以下			0.0028								
27	臭素酸	(mg/l)	0.01以下			0.001未満								
28	総トリハロメタン	(mg/l)	0.1以下			0.018								
29	トリクロロ酢酸	(mg/l)	0.03以下			0.005								
30	ブロモジクロロメタン	(mg/l)	0.03以下			0.0048								
31	ブロモホルム	(mg/l)	0.09以下			0.0004								
32	ホルムアルデヒド	(mg/l)	0.08以下			0.008未満								
33	亜鉛及びその化合物	(mg/l)	1.0以下			0.01未満								
34	アルミニウム及びその化合物	(mg/l)	0.2以下			0.03								
35	鉄及びその化合物	(mg/l)	0.3以下			0.01未満								
36	銅及びその化合物	(mg/l)	1.0以下			0.01未満								
37	ナトリウム及びその化合物	(mg/l)	200以下			9.6								
38	マンガン及びその化合物	(mg/l)	0.05以下			0.005未満								
39	塩化物イオン	(mg/l)	200以下	16.8	14.8	13.5	13.2	15.8						
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/l)	300以下			54								
41	蒸発残留物	(mg/l)	500以下			115								
42	陰イオン界面活性剤	(mg/l)	0.2以下			0.02未満								
43	ジェオスミン	(mg/l)	0.00001以下			0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満						
44	2-メチルイソボルネオール	(mg/l)	0.00001以下			0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満						
45	非イオン界面活性剤	(mg/l)	0.02以下			0.005未満								
46	フェノール類	(mg/l)	0.005以下			0.0005未満								
47	有機物(TOCの量)	(mg/l)	3以下	0.5	0.5	0.5	0.6	0.5						
48	pH値		5.8以上8.6以下	7.4	7.5	7.5	7.6	7.7						
49	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
50	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
51	色度	(度)	5以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満						
52	濁度	(度)	2以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満						
総合判定			-----	適合	適合	適合	適合	適合						

令和 8 年度 原水(クリプトスポリジウム指標菌／放射性セシウム) 検査結果一覧表

央戸浄水場

検査項目		採取日	4月7日	5月12日	7月7日	8月4日				
	気温	(°C)	-----	21.5		23.5				
	水温	(°C)	-----	17.4		17.8				
1	大腸菌(クリプトスポリジウム指標菌:定量)	(MPN/100ml)		1.0未満		1.0未満				
2	嫌気性芽胞菌(クリプトスポリジウム指標菌)	(CFU/100ml)		1未満		1未満				
3	放射性セシウム－134	(Bq/kg)	不検出		不検出					
4	放射性セシウム－137	(Bq/kg)	不検出		不検出					

吉岡浄水場

検査項目		採取日	4月7日	6月10日	7月7日					
	気温	(°C)	-----	21.5						
	水温	(°C)	-----	17.5						
1	大腸菌(クリプトスポリジウム指標菌)	(MPN/100ml)		1.0未満						
2	嫌気性芽胞菌(クリプトスポリジウム指標菌)	(CFU/100ml)		1未満						
3	放射性セシウム－134	(Bq/kg)	不検出		不検出					
4	放射性セシウム－137	(Bq/kg)	不検出		不検出					